

**DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR**

**Broj: 6429/1**

**Datum i mjesto: 24.10.2025.godine**

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“br.074/19, 03/23, 011/23 i 084/24) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sledeće

**POJAŠNENJE II**

Tenderske dokumentacije broj 6136 od 01.10.2025.godine za otvoreni postupak javne nabavke: **Nabavka, ugradnja, podešavanje i obuka za rad sa opremom za potrebe smanjenja gubitaka na mreži, upravljanjem i nadzorom distribucije vode**

**PITANJE 1:** U tabeli “Tehnička specifikacija predmeta nabavke” za poziciju 15- LoRaWAN vanjski gateway - EU868 stoji: LoRa antena 5,8dBi, 1x LTE antena, 1x GPS antena -Broj kanala: 8 -Zaštita: IP67 certificirano industrijsko kućište - Napajanje: PoE + naponska zaštita -Backhaul: Wi-Fi, LTE, Ethernet - Integriran GPS modul -Dimenzije: 220mm x 220mm x 104mm -Garancija 12 mjeseci Kompatibilno sa elektronskom platformom drugih uređaja. Zašto je Naručilac ovako striktno definisao dimenzije čime je povrijedio osnovno načelo ZJN a to je načelo obezbjedjivanja konkurencije definisana članom 8 kao i suprotno članu 88 stav 1 ZJN jer je time očigledno da je prilagodio dimenzije jednom priivrednom subjektu?

**Odgovor:**

EU868 se odnosi na evropski standard vezan za frekvenciju rada LoraWAN opreme, a ne na konkretan brend. Postojeće karakteristike se mogu naći kod više proizvoda na tržištu, jer su kao takve uglavnom standardizovane. Ostale karakteristike su date kao minimalne i potrebno ih je ispunjavati naročito u pogledu mjere pojačanja antene, koje je neophodno za rad na primjenjenom području, te kompatibilnost sa opremom.

**Ispred Komisije za sprovođenje  
postupka javne nabavke**

**Anela Čeman**

