

OPŠTINA BAR

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Broj: 103366

Mjesto: Bar, 23.12.2025.godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

POJAŠNJENJE V

Tenderske dokumentacije br. 01-018/25-3676/2 od 10.11.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku stubova i led svjetiljki po partijama i to:
Partija 1: Nabavka i isporuka stubova i Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki, šifra 103366.

PITANJE BR. 1.

"U stavci 1. opisa predmeta javne nabavke kod partije 1 - stubovi za javnu rasvjetu, potrebno je da prilagodite dimenziju otvora na ankernoj ploči stuba u skladu sa dimenzijom ankera. Naime, izmjenom tenderske dokumentacije koju ste izvršili na CEJN-u, između ostalog ste naveli da je u pitanju anker dimenzije M16, a prečnik rupe 28 mm. U praksi i na osnovu standarda po kojima fabrike proizvode stubove za javnu rasvjetu, praksa je da otvor na ankernoj ploči bude maksimalno +4 mm u odnosu na anker, što je u ovom slučaju 20 mm?"

Odgovor:

U vezi vašeg pitanja biće izvršena izmjena poziva za javno nadmetanje.

Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Asim Andrić


