

OPŠTINA BAR

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Broj: 103366

Mjesto: Bar, 23.12.2025.godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

POJAŠNJENJE X

Tenderske dokumentacije br. 01-018/25-3676/2 od 10.11.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku stubova i led svjetiljki po partijama i to:

Partija 1: Nabavka i isporuka stubova i Partija 2: Nabavka i isporuka led svjetiljki, šifra 103366.

PITANJE BR. 1:

„Za Partiju 1: U bitnim karakteristikama predmeta nabavke je za sve pozicije stubova navedeno -4 ankeri M16x500mm, koji mogu biti prihvatljivi samo za stubove od 5m, 6m i 7m, dok za stubove od 8m i 10m moraju biti veći ankeri. Potrebno je provjeriti za sve pozicije stubova na koje ankere se ugrađuju traženi stubovi i precizno definisati. Za Partiju 1: U bitnim karakteristikama predmeta nabavke je za sve pozicije stubova navedeno prečnik rupe za anker je 28 mm, a ukoliko je M16x500 anker, kao što je navedeno u opisu, onda rupa ne bi smjela biti veća od 20mm. Potrebno je provjeriti i ponovo definisati tačne dimenzije otvora.“

Odgovor:

U vezi vašeg pitanja biće izvršena izmjena poziva za javno nadmetanje.

Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Asim Andrić

