

Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Broj:16002

Mjesto i datum: Podgorica, 06.12.2021. god.

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao Naručilac vrši izmjene tenderske dokumentacije za javni poziv broj 17/21 za: “Rekonstrukciji puta Golubovci-Mataguži , V faza (od stadiona Trešnjica do Mataguža).

U Tehničkoj specifikaciji stavka 86 se mijenja i glasi :

Mašinski i ručni iskop jame u materijalu svih kategorija za upojni bazen. Ponuđač je dužan da prije izrade ponude obide lokaciju na kojoj će se graditi i utvrdi stanje terena. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uz obaveznu zaštitu postojećih instalacija koje se nađu na poziciji iskopa. Takođe je u cijenu uključena i zaštita kosina temeljne jame (podgrađivanje). Obračun po m³ uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od jame. Dio iskopanog materijala ostaviti za nasipanje.

U Tehničkoj specifikaciji dio teksta stavka 136 se mijenja i glasi:

Nabavka, isporuka, montaža na AB stubu priključno mjerno razvodnog ormara PMO za priključenje bunarske pumpe na elektro mrežu;

razvodni orman je sekciono podeljen na tri sekciona dijela: priključni, mijerni, razvodni; razvodni orman se izrađuje od ojačanog poljestera, otpornost na mehanička oštećenja IK 10, u stepenu zaštite min IP65, nezapaljiv, otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa, sa staklom na dijelu gde se montira brojilo (a da se sa staklom ne naruši stepen mehaničke zaštite), opremljen montažnim pločama od izolacionog materijala, šema izvedenog stanja, oznake obilježavanje ormara, sa bravom, dimenzija po potrebi pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.

Niskonaponski rastavljač, trolejni sklop, $I_n=63A$, $U_n=690V$, termička podnosiva struja kratkog spoja $1s$ $I_c=5.0kA$, sa dva položaja 0-1, za montažu na DIN šinu (INS63Schneider Electric ili ekvivalentno)-kom 1 ;

Trolejni niskonaponski automatski prekidač, sa zaštitom klase D, $U_n=400V$, 50Hz, nazivne struje $I_n=63A$, granične moći prekidanja struje kratkog spoja $I_{cn}=10kA$, za montažu na DIN šinu.(C60H, Schneider Electric ili ekvivalentno)-kom 1;

Drišer sa tri nožasta osigurača 25A-kom 1;

Bakarne sabirnice, redne stezaljke, uvodnice PG, sabirnice, natpisne pločice, vezni spojni materijal, stopice računato paušalno.

Odvodnici prenapona 20kA-kom3

Ukupno računato za kompletno nabavljen i ugrađen PMO

Komisija:

Zdenka Perović

Z Perović

Milić Popović

M. Popović

Indir Hajdarpašić

I Hajdarpašić