

PREGLED POSTUPKA #36424

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO
PIB	03099873
E-mail	milutin.kusovac@cedis.me
Telefon	020/408-395
Internet adresa	www.cedis.me
Fax	//
Adresa	IVANA MILUTINOVIĆA 12
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ispitivanje PCB u sistemu
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Vulcanović
Kontakt	nikolina.asanin@cedis.me
Datum objave	28.10.2022. 14:00

Napomena	Zahtjevom je definisan maksimalan broj uzorkovanja transformatora naponskog nivoa 35/x kV, a tačan broj uzoraka će se definisati tokom realizacije navedenih aktivnosti. Laboratorijska analiza uzoraka na gasnom hromatografu radiće se samo za uzorke za koje Clor-N-Oil 50 test bude pozitivan na prisustvo hlora.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO Ispitivanje PCB u sistemu 45100000 - Pripremni radovi na gradilištu	19.950,00 EUR	4.189,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom (Obrazac 2)	Drugi uslovi
Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Virmanski, u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok za izvršenje Ugovora je 3 mjeseca od uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora je teritorija Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora
Sertifikat da je ponuđač akreditovana institucija u skladu sa standardom: MEST EN ISO/IEC 17025:2018, za obim akreditacije iz predmetnih usluga.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Akreditaciju ponuđača prema standardnoj metodi ispitivanja EPA SW-846 testna metoda 9079: Screening metoda ispitivanja polihlorovanih bifenila u transformatorskom ulju;	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Akreditaciju ponuđača prema standardnoj metodi ispitivanja EN 61619 – Izolacione tečnosti – Kontaminacija polihlorovanim bifenilima (PCB) – metoda gasne hromatografije sa kapilarnom kolonom.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Aktivnosti koje treba da budu obuhvaćene Ponudom su: 1. Definisanje plana uzorkovanja za prikupljanje uzoraka iz 176 transformatora u radu i 75 rezervnih transformatora. Plan uzorkovanja treba da sadrži broj raspoloživih ekipa na terenu i vremenski period za realizaciju aktivnosti. 2. Obezbjedenje naljepnica sa ID oznakama i PCB statusima (dizajn će obezbjediti CEDIS u skladu sa Nacionalnim projektom i poslati Izvođaču radova). 3. Postavljanje identifikacionog broja transformatora i očitavanje podataka sa tablice koja je montirana na transformatoru, popunjavanje obrazca inventara i obezbjedenje ostalih podataka potrebnih za izradu Nacionalnog inventara. 4. Obezbjedenje dovoljne količine pribora i ambalaže za reprezentativne uzorke, kao i testnih kompleta Clor-N-Oil 50 (Dexsil) za ispitivanje 251 transformatora. 5. Uzimanje reprezentativnih uzoraka izolacionog ulja iz transformatora u ambalažu za uzorkovanje i označavanje ambalaže sa odgovarajućim ID brojevima. 6. Analizu uzoraka Clor-N-Oil 50 test setom (Dexsil) na licu mjesta. 7. Priprema izvještaja o uzorkovanju za svaki transformator. Izvještaj, pored standardnih podataka, treba da sadrži i sledeće podatke: radni status transformatora tokom uzorkovanja (pod opterećenjem, isključen manje od 72 sata, isključen više od 72 sata), mjesto uzorkovanja (odvodni ventil, konzervator, vršni otvor). 8. Označavanje transformatora naljepnicama koje ukazuju na status „bez PCB“ u slučaju negativnog testa i statusa „sumnjiv na PCB“ u slučaju pozitivnog testa. 9. Dostavljanje izvještaja odgovornoj osobi iz CEDIS-a. 10. Laboratorijsku analizu screening pozitivnih uzoraka (za koje je Clor-N-Oil test pozitivan na prisustvo hlora). 11. Zamjena naljepnice sa statusom „sumnjivo na PCB“ naljepnicama koje označavaju status PCB u izolacionom ulju („PCB“ ili „bez PCB“) nakon kvantitativne analize uzoraka na gasnom hromatografu.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.950,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Usluga ispitivanja prisustva PCB-a u izolacionom transformatorskom ulju u sistemu 35/x kV i rezervnih transformatora 35/x kV	Uzorkovanje ulja iz transformatora i screening analiza – ispitivanje uzoraka izolacionog ulja Clor-N-Oil 50 testovima na prisustvo hlora	251,00 kom
2	Usluga ispitivanja prisustva PCB-a u izolacionom transformatorskom ulju u sistemu 35/x kV i rezervnih transformatora 35/x kV	Laboratorijska analiza na gasnom hromatografu uzoraka koji su screening metodom pozitivni na prisustvo hlora, uz naznaku da će se Ugovorom definisati način plaćanja za uzorke, koji budu ispitivani na GC metodu Analize se vrše do procjenjene vrijednosti	1,00 kom