

Uprava za kapitalne projekte
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-92/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 64
Djelovodni br. 04-426/23-622/1
Podgorica, 03.02.2023. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/2019), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Uprava za kapitalne projekte, objavljuje na Portalu javnih nabavki

POJAŠNJENJE 5
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU NAUČNO TEHNOLOŠKOG PARKA I
IZGRADNJI TRAFOSTANICE ZA POTREBE NAPAJANJA OBJEKTA NAUČNO
TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI

Na zahtjev zainteresovanog ponuđača ovim razjašnjenjem, daju se sljedeći odgovori:

Pitanje 1: Pojašnjenjem br. 4 na "Pitanje 12" ste dali odgovor da se "napojni kabl nudi u skladu sa UTU-ima". Kako je UTU-ima predviđen kabl "3 x PP 41 – 1x95mm², 12/20 kV", a prema kataloškim podacima, kao i na osnovu odgovora poznatih proizvođača kablova - kabl sa ovom oznakom se ne proizvodi i nikada se nije proizvodio. Zato Vas molimo da nam date barem jednog proizvođača ovog kabla (ekvivalentno kao što ste dali i nazive proizvođača kablovskog pribora i opreme za TS) ili da izaberete bilo koji drugi tip kabla koji se proizvodi u skladu sa traženim standardima.

Odgovor 1: Navedeno će biti obuhvaćeno izmjenom tenderske dokumentacije.

Pitanje 2: Pojašnjenjem br. 4 na "Pitanje 9" ste dali odgovor da su dimenzije prostora za smještaj opreme "5.7x5.5x3.15m", dok je na "Pitanje 3" dat odgovor da se nudi "NN ormar sa 5 polja". Međutim, u odnosu na izmijenjeni Projekat, u jedнопolnoj šemi koju ste dali uz Pojašnjenje 4, dodati su i elementi koji pripadaju sistemu rezervnog napajanja-ATS-u: INS 800A.....3kom i Sircover 1-0-2.....1 kom. Kako ova oprema zahtijeva određeni prostor za smještaj unutar NN ormara i upitna je mogućnost ugradnje navedene opreme u predviđenom ormaru, molimo Vas da nam dostavite izgled planiranog NN ormara sa 5 polja i rasporedom cjelokupne opreme koju je neophodno smjestiti u ormar kao dokaz da je traženo rješenje uopšte izvodljivo.

Odgovor 2: Na dostavljenoj korigovanoj jedнопolnoj šemi, prikazan je ATS (za automatsko prebacivanje napajanja na agregatski dio u slučaju nestanka mrežnog napajanja). Uz prikaz ATS dodati su i prekidački elementi neophodni da sistem funkcioniše i obuhvaćeni su tenderskom dokumentacijom, kojom su definisani svi elementi za formiranje ponude.

Pitanje 3: Koji tip i količine kablova su predviđene za spoj NN ormara sa ATS-om?

Odgovor 3: Navedeno će biti obuhvaćeno izmjenom tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Bakić