

Uprava za kapitalne projekte
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-92/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 64
Djelovodni br. 01-426/23-855/2
Podgorica, 14.02.2023. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/2019), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Uprava za kapitalne projekte, objavljuje na Portalu javnih nabavki

POJAŠNJENJE 6
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU NAUČNO TEHNOLOŠKOG PARKA I
IZGRADNJI TRAFOSTANICE ZA POTREBE NAPAJANJA OBJEKTA NAUČNO
TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI

Na zahtjev zainteresovanog ponuđača ovim razjašnjenjem, daju se sljedeći odgovori:

Pitanje 1:

1. Pozicijom br.52 iz tehničke specifikacije se traži: "Nabavka materijala, transport i ugradnja pristupnih rampi na saobraćajnici, sa uključenim svim građevinskim radovima , izgradnjom pješačkih ostrva i kontrolera pristupa u skladu sa tehničkim rješenjem. Pozicija obuhvata sve potrebne radove , građevinske, elektrotehničke, instalaterske kao i nabavku i montažu opreme" kompl 2 Dostavljenom dokumentacijom nije precizirana ugradnja pristupnih rampi na saobraćajnici! a. Obzirom da se traži pješačko ostrvo molimo vas da navedete kolike su dimenzije tog ostrva? b. Da li to znači da na oba planirana mjesta za postavljanje rampi treba ponuditi: jednu rampu za kolovoznu traku za ulazna vozila a drugu rampu za kolovoznu traku za izlazna vozila? Kolike su dužine tih rampi? c. Da li se upravljanje rampom mora planirati RF ID kartica sa kontrolom pristupa? d. Da li je izlazak sa parkinga pomoću sistema induktivne petlje?

Odgovor 1:

- a. Dimenzije ostrva specificirati u zavisnosti od specificiranih rampi (njihovog kućišta). Okvirne dimenzije su 4m x 40do50cm (dužina x širina).
- b. Da, na obje pozicije po jedna ulazna i jedna izlazna rampa, dužine 3m.
- c. Da, ulaz se kontroliše preko RFID čitača kartica, koji se montira na stubiću, na visini oko 1.2m, na razdjelnom ostrvu.
- d. Izlaz iz parkinga se takođe kontroliše RFID čitačem kartica, a ne induktivnom petljom.

Pitanje 2:

Uprava javnih radova, Ul. Arsenija Boljevića 2a/ City Mall/ III sprat, 81000 Podgorica
tel. (020) 230-223, 230-227, fax (020) 230-228,
E-mail: ujr@ujr.gov.me
Web sait: www.ujr.gov.me

2. Odgovor na "Pitanje 2" iz Pojašnjenja broj 5 nije dao odgovor na postavljeno pitanje. Nama je jasno da je jednopolnom šemom jasno specificirana oprema koja se ugrađuje, ali smatramo da je neophodno izvršiti i izmjenu u izgledu ormara kako bi se jasno prikazao raspored predviđene opreme. Mi sumnjamo da se sva predviđena oprema može smjestiti u ormar traženih karakteristika i tražimo da nam uz izmijenjenu jednopolnu šemu dostavite i izmijenjeni izgled NN ormara sa prikazom novoprojektovane opreme, kao nepobitan dokaz da je traženo rješenje uopšte izvodljivo.

Odgovor 2:

U prilogu je izgled NN bloka, jednopolna šema i izgled prostorije, a biće izvršena i izmjena tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Bakic

