

PREGLED POSTUPKA #41599

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/322-277
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/322-277
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija javne rasvjete na Citadeli
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vojinović
Kontakt	Miloš Vojinović 069397825
Datum objave	10.02.2023. 10:45

Napomena	U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 41599	10.02.2023 10:45	14.02.2023 10:00	14.02.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA KOTOR Rekonstrukcija javne rasvjete na Citadeli 45316110 - Instaliranje putne rasvjete	18.181,82 EUR	3.818,18 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera elektrotehnike, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.181,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža postojećih stubića sa šetališta, transport sa odlaganjem u skladište Investitora.		11,00 kom
2	Iskop rupe dimenzija 0.7x0.7x0.7 u zemljištu III ili IV kategorije.		11,00 kom
3	Izrada betonskog temelja sa provlačenjem postojećih kablova radi montaže novih stubova.		11,00 kom
	Nabavka, isporuka i ugradnja dekorativnog livenog stuba . Stub je izrađen po standardu SRPS EN 40-(1-9) i SRPS U C7.100 Stub se sastoji od donjeg livenog dijela visine 500 mm, donji dio je šestougaonog oblika ok 320 ,debljina zida 8-10mm, debljina osnove je 30mm . Materijal donjeg dijela je alu legura almg5 otporna na morsku so. Na donjem delu se nalazi revizioni otvor za montažu i postavljanje priključne ploče sa osiguračima RP4-T. Montaža stuba je na 3 anker vijka M16mm koji vire iz anker ploče70 mm, navrtke su zatvorene visine 30mm i zaštićene gumenim kapama. Ispod stuba se postavlja gumeni podmetač 4mm debljine. Revizioni otvor se zatvara sa livenim poklopcem,		

4

na kome se nalazi dihtung guma. Poklopac se pričvršćuje sa dva prokronska imbus vijka M5x 16 mm. Srednja cijev je livena od legure almg5, upresana je u donju cijev, po sebi ima ukrase u obliku vertikalnih kanala dubine 2,5 i širine 10 mm konusnog oblika prečnika dolje 138 /102mm. Na vrhu cijevi su dva prstena prečnika 140 mm. Dio iznad srednje cijevi je upresan u srednju cev, konusnog oblika 103/96mm sa vertikalnim žljebovima debljine zida 8mm. Gornja cijev je navojnom vezom spojena sa cijevi ispod nje. Cio stub je armiran kroz sredinu sa metalnom cijevi 42x3 mm i u donjem dijelu 89x4 mm. Na dnu je metalna ploča 8x300mm sa ankerima 3x M16mm dužine 750mm. Ankeri su toplo cinkovani. Visina stuba je 2800mm. Stub mora da ima statički proračun na udar vjetra 35m/s (Proračun dostaviti obavezno ako dođe do sklapanja posla u roku od 15 dana). Anti korozivna zaštita je temeljna boja za al legure (dvokomponentna 2 sloja) međusloj 1x i završna dvokomponentna po RAL karti 2 sloja. Potrebno je farbat i sa unutrašnje strane. Konzole su livene od al legure, debljina zida odlivka je 6 mm, pričvršćuju se sa dva prokronska vijka M8 x 30mm i (zatvorenim navrtkama) za centralni dio koji je šestouglog oblika sa ukrasima u donjem dijelu. Šestuugaoni dio se pričvršćuje za stub sa prokronskim svornim vijcima koji se ne vide. Osnova konzole je konusna prema kraju gdje se montira fenjer – na gore. Fenjer je šestougaoni visine 500 mm x

11,00 kom

	280mm, liven u jednom komadu, poklopac je šestougaonog oblika spojen sa prokron imbus vijkom M6 x 20mm i šarkom radi lakše zamene sijalica. Fenjer se spaja sa konzolom sa dva prokron vijka M8 x 20 mm. Difuzor polikarbonat boji leda hermetički zatvoren ip 65. Grlo E27 sijalica Led T70 E 27 15 w 4000k 220' 1690Lm, Ra 80, ip 65 40000 sati. Garancija 3 godine.		
5	Sitan spojni materijal		1,00 komplet