



EPCG – ŽELJEZARA NIKŠIĆ

Д.О.О. "ЕПЦГ-ЖЕЉЕЗАРА НИКШИЋ"
Број 10-10-85-08
Никшић, 26.06 2023 год.

EPCG – ŽELJEZARA NIKŠIĆ
Vuka Karadžića bb
81400 Nikšić, Crna Gora
e-mail: office@epcg-znk.com
PIB: 03530272

Broj:
Nikšić, 26.06.2023.godine

U skladu sa članom 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenja postupka javne nabavke br. 10-10-66-16 od 30.05.2023.godine, EPCG – ŽELJEZARA Nikšić donosi sljedeću:

IZMJENU I DOPUNU

Tenderske dokumentacije br. 10-10-67-08 od 31.05.2023. godine za nabavku roba - Nabavka i isporuka monokristalnih fotonaponskih panela

I Vrš se izmjena u poziciji 1. tehničke specifikacije koja je objavljena na CEJN-u tako da

UMJESTO

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Monokristani fotonaponski paneli	Monokristani fotonaponski paneli sledećih karakteristika: Snaga modula (STC*); 550 Wp min Napon Vmpp (STC); 543 V Struja Imp (STC); 5 13.2 A Struja kratkog spoja (STC); < 15 A Snaga modula (NOCT**); ≥ 400 W Maksimalni napon modula 1500 V DC Efikasnost modula ≥ 21 % Half cell tehnologija Temperaturni koeficijent pri max 2-0.36 %/K Hail stone test sertifikat (otpornost na grad) Efikasnost ćelija nakon 25 godina ≥ 84.8% V Minimalna debljina stakla 3.2mm Andoizirani aluminijumski okvir maksimalne debljine 35mm Maksimalna težina modula ≤ 30 kg Opterećenje od snijega 2 5 400 Pa Opterećenje od vjetrova ≥ 2 400 Pa Radna temperatura -40 do + 85°C Dužina kablova ≥ 300 mm Minimalna IP zaštita razvodne kutije IP 67 Minimalna garancija na proizvod 12 godina Minimalna garancija na efikasnost ćelija 25 godina Anti PID (potential induced degradation) zaštita Kvalitet ćelije - GRADE A Standardi IEC 61215-1-1:2021 ED2, IEC 61730-1:2019, IEC 61701:2020 ED3, IEC 62716:2013/COR1:2014 ED1,	11.000 kom.



SADA STOJI

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Monokristani fotonaponski paneli	Monokristani fotonaponski paneli sledećih karakteristika (u zagradi su navedeni dozvoljeni opsezi odstupanja od referentnih željenih vrijednosti): Snaga modula (STC*): 550 Wp ($\pm 5\%$) Napon Vmpp (STC): 42 V ($\pm 5\%$); Struja Impp (STC): 12,9 A ($\pm 5\%$); Struja kratkog spoja (STC): manja od 15 A; Snaga modula (NOCT**): veća od 400 W; Maksimalni napon modula: 1500 V DC; Efikasnost modula: više od 20,99 %; Half cell tehnologija; Temperaturni koeficijent Pmpp: -0,35 %/°C ($\pm 5\%$); Temperaturni koeficijent Voc: -0,28 %/°C ($\pm 5\%$); Temperaturni koeficijent Isc: +0,05%/°C ($\pm 5\%$); Hail stone test sertifikat (otpornost na grad): 25mm pri brzini od 23m/s; Efikasnost ćelija nakon 25 godina: više od 84.5% V; Andoizirani aluminijumski okvir debljine ne veće od 35mm; Maksimalna težina modula: manje od 33 kg; Podnosivo statičko opterećenje sa prednje strane: 5400 Pa; Podnosivo statičko opterećenje sa zadnje strane: 2400 Pa; Radna temperatura: -40 do + 85°C; Dužina kablova: veća od 300 mm; Minimalna IP zaštita razvodne kutije: IP 67; Minimalna garancija na proizvod: 12 godina;	11.000 kom.



Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	Minimalna garancija na efikasnost ćelija: 25 godina; Anti PID (potential induced degradation) zaštita; Kvalitet ćelije: GRADE A; Standardi: IEC 61215-1-1:2021 ED2, IEC 61730-1:2019, IEC 61701:2020 ED3, IEC 62716:2013/COR1:2014 ED1.	

II Produžava se rok za dostavljanje ponuda tako da sada tačka 8. Tenderske dokumentacije glasi:

8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 12.07.2023. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 12.07.2023. godine u 13 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića bb, Nikšić;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića bb, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 12.07.2023. godine do 13 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj kovrti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjedavajući član

Lazar Miljanić