



Broj:04-426-sl

Podgorica, 01.08.2023. godine

**POJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
POSTUPAK #49847**

Shodno članu 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki zainteresovano lice ponuđača je zatražilo sledeće pojašnjenje:

Pitanje:

“U cilju davanja ponude molimo Vas da nam pojasnite sljedeće stavke:

1. Tenderom je tražen kombinovani kabl RG59 + LiHCH 2x0,75 mm². Kabl RG59 je obični kabl, koji nije halogen free-to jest nije sporogorivi, a LiHCH je halogenfree- što znači daje soprogorivi. Ukoliko u jednom kombinovanom kabl u imamo i sporogorivi i onaj koji to nije, nije jasno zastoje tako traženo, kad se nije postigao cilj da kombinovani kabl (obje komponente budu Halogen free). Dodatno što kroz LiHCH se napajaju kamere sa napajanjem od 12V.

Obzirom da se nije postigao cilj ovom specifikacijom da kompletan kombinovani kabl bude halogen free, zašto nije tražen obični RG59+2x0,75mm², koji je uzgred jeftiniji od kabla koji je tražen specifikacijom(posebno imajući u vidu da su u pitanju ne baš zanemarive dužine kabla)?”

Odgovor:

Prilikom sačinjavanja tehničke specifikacije, Naručilac je napravio previd, tako da će biti izvršena izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda u ovom dijelu.

S poštovanjem,

Službenica za javne nabavke
Ljiljana Ljiljanić, s.r.