

PREGLED POSTUPKA #62787

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ŽABLIJAK
PIB	02018535
E-mail	tatjana_vojinovic@yahoo.com
Telefon	052/360-102
Internet adresa	opstinazabljak.me
Fax	052/360-102
Adresa	Trg Durmitorskih ratnika 2
Grad	Žabljak
Poštanski broj	84220

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija vodovoda Njegovuđa
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tatjana Vojinović
Kontakt	069 339 897
Datum objave	05.10.2023. 13:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Rekonstrukcija vodovoda Njegovuđa	05.10.2023 13:00	09.10.2023 13:00	09.10.2023 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA ŽABLJAK Rekonstrukcija vodovoda Njegovuđa 39370000 - Vodovodne instalacije	35.000,00 EUR	7.350,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja je virmanski u skladu sa ugovorom broj 01-018/23-1920 od 12.07.2023.godine zaključen između Uprave za kapitalne projekte i Opštine Žabljak	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od završetka posla, odnosno od dana dostavljanja fakture u skladu sa ugovorom broj 01-018/23-1920 od 12.07.2023.godine zaključen između Uprave za kapitalne projekte i Opštine Žabljak	Rok plaćanja
Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana, od dana zaključenja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Ponuda važi 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: 12 mjeseci od dana primopredaje. Izvođač garantuje za kvalitet koji je predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, koja je data u prilogu.	ESPD
Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora: Dokazi koji su izdati od akreditovanog sertifikacionog tijela: Ponuđač je dužan u skladu sa članom 92 ZJN u ponudi dostaviti dokaz (izvještaj, potvrda, sertifikat) koji su izdati od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ili kriterijuma utvrđenim u tehničkoj specifikaciji I to: 1. Za poziciju 1. Izveštaj o ispitivanju Sertifikat akreditovane laboratorije MEST EN12201 2. Za pozicije 2,5 6 Izveštaj o ispitivanju sertifikat akreditovane laboratorije na čvrstoću kućišta pe MEST EN12266 3. Za poziciju 3 dostaviti izveštaj o ispitivanju sertifikart akreditovane laboratorije za MEST EN 545 4. Za sve pozicije navesti ime proizvođača.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Mjesto izvršenja ugovora Njegovuđa Žabljak

Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **35.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PE CijevDN110	Pe cijev proizvedena Pe 100 SDR17 PN10 DN110 po MEST EN12201	1750,00 m
2	Flanšni adapter za PE/PVC Cijevprirubnica DN100	Flanšni adapter Tjeloduktilni liv MEST EN1563 .Prirubnica MEST EN1092-2 za PN10/16 saintegrisanomzaptivkom,zaptivka MEST EN681-1.Pritezni prstenmesing.Zaštitaepoksiprosečnedebljine 300 mikrona.Ugaomontiranja do 3°.Ispotano kućištenačvrstoćupo MEST EN12266 DN100	6,00 kom
3	T-komad DN100/50 PN10	Tjelonodularin liv prema MEST EN1563.Sa spoljašnjimiunutrašnjomepoksizaštitom.Prirubnicaprema MEST EN1092-2 za PN10.Proizvedeno u skladusa MEST EN545. DN100/50 PN10	3,00 m
4	Vazdušni ventil DN50 PN10	Tijelo nodularni liv prema MEST EN1563.Antikorozivna epoksi zaštita250 mikrona .Kugla gla vulkanizirana .Ispitan po standardu MEST EN12266 DN50 PN10 . Vazdušni ventil sa jednom kuglom.	3,00 kom

5	Ogrlica za PE/PVC cijev DN100/2	Ogrlica za Pe I PVC cijevi,tijelo obe polutke MEST EN1563.Antikorozivna zaštita epoksi 300 mikrona.Visko profilisan zaptivka guma prema MEST EN 681-1.Uzlaz navojni prema ISO 228-1 od 2 cola .Sigurnosni graničnici na gornjoj polutki. Dužinapoprečnogpreseka L max 164 mm Ispitana Po MEST EN12266 DN100/2	10,00 kom
6	Univerzalna ogrlica sa integrisanim servis ventilom DN100/2	Univerzalna ogrlica za svetipovecijevi.Tjelo obepolutke MEST EN1563.Atikorozivna zaštita epoksi200 mikrona .Tjelomonobloka MEST EN1563 satefloniziranim ležištem za kuglu sa unutrašnjim navojnim izlazom ISO 228-1za 2 cola.Kugla mesingana niklovana I hromirana MEST EN12164 MEST EN12168 Zaptivkapo MEST EN681-1.Ispitan po MEST EN12266 Univerzalni servis ventil DN100/2.	5,00 kom
7	Ventil(zasun) F4 PN10 DN100	Po standard MEST EN1171.Materijal, tjela ,kapeiklina nodularin liv MEST EN1563.Klin vulkaniziran EPDM .Ugradbenadužina F4 prema MEST EN558. Sa epoksizaštitom minimum 250 mikrona.	2,00 kom

8	Zemljaniraovi	Mašinskiiručniiskopkanalskogrovaza cjevovod umaterijalusvihkategorijauzeventualnupotrebuieksploziva.Izvo đač je dužan da prijeizradeponudeobiđetraseprojektovanihdionicacjevovoda, utvrdistanjeterenajer nema pravonapromenukategorizacijetokomizvođenja.Jediničn omcijenom je obuhvaćensavpotreban radimaterijaluključujućiiizatrpanjekanalanaakonpostavljanja cjevovoda.Obračunpo m , urednoikvalitetnoobavljenogiskopakojipodrazumijevaodbaciv anjematerijala od iskopana dovoljnuudaljenostodrovakakoisti ne bi ometaokomunikacijuuzrovneophodnuzasve faze montažeiispitivanjacjevovoda. Iskop do 2 m .	1400,00 m3
---	---------------	--	------------