

PREGLED POSTUPKA #63728

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA
PIB	02394294
E-mail	rdc@rdc.co.me
Telefon	020/408-000
Internet adresa	www.rdc.co.me
Fax	020/408-005
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada transport i montaža kontejnera
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Vučinić
Kontakt	020-408-000
Datum objave	25.10.2023. 15:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev	25.10.2023 15:30	30.10.2023 10:00	30.10.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023.)	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Rok za izvršenje ugovora: 15 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Lokacija naručioca-Štuoc	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu	Rok plaćanja
Način plaćanja:virmanski	Način plaćanja

Garantni rok: 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu	Garantni rok
Rok važenja ponude je 60 dana	Rok važenja ponude
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke). Ponuđači u dužni dostaviti : Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu a Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018);	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: Ponuđač mora u svom timu kojem će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke imati: -Minimum jednog inženjera elektro struke(VII nivo obrazovanja) koji posjeduje Licencu ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu a Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG", br.64/2017, 44/2018 i 63/2018 ; -minimum jednog inženjera elektro struke(VII nivo obrazovanja); - minimum dva tehničara elektrotehničke struke (III / IV nivo obrazovanja), što se dokazuje dostavljanjem: - dokaza o stručnoj spremi (diploma,uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije); dokaza o posjedovanju Licence ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdate od strane nadležnog organa i dokaza o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom);	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		I Konstrukcija -Izrada, transport i montaža kontejnera sledećih karakteristika: -Konstrukcija je projektovana za postavljanje na otvorenom prostoru , tj.mora da izdrži sve atmosferske uslove, pri čemu je koeficijent toplotne provodljivosti manji od 0,35 W/m²K, a unutra se ne smije pojaviti kondezacija vodene pare, -Noseća konstrukcija kontejnera je zavarena čelična konstrukcija izrađena od čelika, međusobno spojenih zavarivanjem i zaštićena antikorozivnim premazom, -Konstrukcija je samonosiva i na njoj su ugrađeni elementi za vješanje prilikom utovara i istovara, - Ojačati četiri ugaone ivice kontejnera sa L profilima da bi se omogućilo ankerisanje za na njih cijevi Ø105 za nošenje paraboličnih antena -Sa svih spoljašnjih strana kontejner je obložen protivpožarnim sendvič limom debljine izolacije d=80 mm, -Krov je takodje od protivpožarnog sendvič lima debljine izolacije d=80mm, -Krov je pod nagibom maksimum do 5%, -Vrata su ojačana, sa bravom protiv smrzavanja i katancem, sa ventilacionim otvorom dimenzija 40x40cm. Sa spoljne	

		strane otvora postaviti ventilacionu haubu (koljeno), ulaz u ventilacionu haubu zatvoriti sitnom pocinčanom mrežom. Omogućiti fiksno zatvaranje otvora u zimskom periodu. -Pod kontejnera obložen je sa daskama preko podkonstrukcije i preko dasaka obložen vinil podom, -Kompletan kontejner tj. zidovi, plafon, patos i vrata su termički izolovani, -Isporuka i ugradnja rosta od L profila 40x40 mm, širine 350 mm, pocinčan. Postaviti ga na visini od minimalno 220cm na sve četiri unutrašnje strane kontejnera.	
1	Kontejner 18.9 m2 za elektro i emisionu opremu (dužina 7,0 x širina 2,7 x visina 2,6m)	II Oprema -Isporuka, ugradnja i povezivanje nadgradnog KPMO sa energetsom opremom definisanom u trolnoj šemi elektroinstalacije, - Isporuka, ugradnja i povezivanje nadgradnog RO sa odvojn timer transformatorima snage 3x6 kVA definisanim u trolnoj šemi elektroinstalacije - Isporuka, ugradnja i povezivanje nadgradnog GRO sa energetsom opremom definisanom u trolnoj šemi elektroinstalacije, - Isporuka i ugradnja kompaktnog prekidača 100A, 36kA, 3P u podzemnom postojecem GRT-u za pravljenje izvoda na koji se priključujemo. - Ugradnja i povezivanje napajanja objekta sa podzemnog GRT-a sa kablom PPOO 5x25 mm² u dužini 200 m - Ugradnja medjuveze od agregata do GRO sa kablom PPOO 5x25mm² u dužini 35 m. - Isporuka i ugradnja medjuveza izmedju KPMO, GRO i RO rastavn timer trafoa sa PF 25 u dužini 100 m sa odgovarajućim stopicama komplet.	1,00 kom

- Povezivanje uzemljenja I svih metalnih djelova unutar kontejnera.

- Isporuka i ugradnja rasvjete u kontejneru i spolja / iznad vrata: unutra led panel 24W-2komada, spolja led reflektor 30W za spoljne uslove sa zaštitom IP68

- Isporuka i ugradnja ventilacije (dva aksijalna ventilatora Ø400 sa termostatom), postaviti ih na strani naspram vrata u gornjem lijevom i desnom uglu; sa spoljne strane otvora postaviti ventilacione haube (koljena), ulaz u ventilacionu haubu zatvoriti sitnom pocinčanom mrežom. Omogućiti fiksno zatvaranje otvora za ventilaciju u zimskom periodu.

- Iznad vrata postaviti ventilacioni otvor dim 50 x 40 cm; sa spoljne strane otvora postaviti ventilacionu haubu (koljeno), ulaz u ventilacionu haubu zatvoriti sitnom pocinčanom mrežom. Omogućiti fiksno zatvaranje otvora u zimskom periodu.

- Isporuka i ugradnja rosteka dim 40x30 cm i uvodnica u rostek za kablove, naspram vrata u gornjem desnom uglu

- Isporuka i ugradnja uvodnica Ø125 za energetske kablove u podu kontejnera ispod KPMO,

- Isporuka i ugradnja sabirnica za uzemljenje: između ormana, po sredini kontejnera sa desne strane u gornjem dijelu, po sredini kontejnera sa lijeve strane u gornjem dijelu (ukupno 3 komada)

- Isporuka i ugradnja unutar kontejnera energetskih kablova 3x2.5m² kanalicama, OG utičnica – 10 kom. i OG prekidača 2 kom.