

Naručilac: „Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO, Podgorica

Broj: 10-10- 12545

Mjesto i datum: Podgorica, 15. .04.2024. godine

Na osnovu člana 140 stav 1 tačka 4 i člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), ovlašćeno lice Naručioca Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 19/24 od 12.03.2024. godine za nabavku radova – STS 10/0.4KV-160kVA „PUMPNA STANICA OBLUN“ SA PRIKLJUČNIM DV 10KV - PODGORICA, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, **d o n o s i**

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 19/24 od 12.03.2024. godine za nabavku radova – STS 10/0.4KV-160kVA „PUMPNA STANICA OBLUN“ SA PRIKLJUČNIM DV 10KV - PODGORICA, iz razloga što nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	„Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica
Sjedište	Podgorica
Adresa	Ivana Milutinovića br. 12
Broj i datum tenderske dokumentacije	19/24 od 12.03.2024. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Šifra postupka	69207
Opis predmeta nabavke	STS 10/0.4KV-160kVA „PUMPNA STANICA OBLUN“ SA PRIKLJUČNIM DV 10KV - PODGORICA
CPV šifra	45232220 - Radovi na izgradnji trafostanica

Predmet javne nabavke se nabavlja	Cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	☒ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma: ☒ kao cjeline je 127.000,00 €;

Razlozi za poništenje postupka:

1. Samostalna ponuda Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Geonana" d.o.o. Podgorica sa angažovanjem podugovarača Društvo za konsalting i usluge "Ivkon" d.o.o. Nikšić i "Geoengineering" d.o.o. Podgorica odbija se kao neispravna.

Naziv ponuđača	Vrijeme i datum podnošenja ponude
Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Geonana" d.o.o. Podgorica sa angažovanjem podugovarača Društvo za konsalting i usluge "Ivkon" d.o.o. Nikšić i "Geoengineering" d.o.o. Podgorica	1.4.2024 8:26 h

Na predmetno javno nadmetanje za nabavku radova – STS 10/0.4KV-160kVA „PUMPNA STANICA OBLUN“ SA PRIKLJUČNIM DV 10KV - PODGORICA je pristigla Samostalna ponuda Samostalna ponuda Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Geonana" d.o.o. Podgorica sa angažovanjem podugovarača Društvo za konsalting i usluge "Ivkon" d.o.o. Nikšić i "Geoengineering" d.o.o. Podgorica.

Razlozi za neispravnost:

Tekstom tenderske dokumentacije, odnosno dijelom USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE je, između ostalog, propisano sledeće:

Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude, za stavke pod rednim brojem: 27, 36, 43, 45, 47 i 50 u koloni „Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“, upišu naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđene robe.

Uvidom u finansijski dio ponude navedenog ponuđača, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ustanovila da isti nije ispunio navedeni uslov, tj. nije upisao naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla za ponuđenu robu. U nastavku je dat način na koji je popunjena tabela finansijskog dijela ponude:

Odgovori:

Stavka 27 tehničke specifikacije:

Uklapanje u 10kV mrežu - Elektromontažni radovi Nabavka, transport i polaganje 10kV kablovskog voda - energetskih jednožilnih kablova tipa XHE 49-A 1x150/25 mm² 12/20 kV (NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm², 12/20 (24)kV) sa izolacijom i plaštom od PE mase, prema DIN VDE 276-620, u pripremljen kablovski rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju, složenih

u trofaznom sistemu u snopu (trouglu), formiranom provlačenjem kablova kroz odgovarajuću matricu pri odmotavanju sa tri kalema. Formirani snop se na svaka 1 - 2 m omotava obujmicom od neferomagnetnog materijala (Cu, Al, plastika...), samoljepljivom trakom itd. Stavka obuhvata i razvlačenje kabla, njegovo ručno provlačenje kroz projektovanu kablovsku kanalizaciju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog jednožilnog kabla tipa (prije nabavke još jednom provjeriti tip i dužinu kabla): XHE 49-A 1x150/25 mm² 12/20 kV (NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm², 12/20 (24)kV)

Stavka 36 tehničke specifikacije:

STS 10/0,4 kV; 160kVA - Građevinski radovi Isporuka, transport i ugradnja armirano – betonskog stuba za STS 160 kVA ukupne dužine 11 m. Ukupno za materijal i rad:

Stavka 43 tehničke specifikacije:

STS 10/0,4 kV; 160kVA - Elektromontažni radovi Isporuka i ugradnja trolnog vertikalnog rastavljača (IEC 129) za spoljnu montažu 12kV; 200A sa pogonskim mehanizmom - odgovarajućim kompletnim ručnim pogonom za AB stub, sa prigradenim nosačima visokonaponskih visokoučinskih osigurača. Ukupno za rad i materija

Stavka 45 tehničke specifikacije:

STS 10/0,4 kV; 160kVA - Elektromontažni radovi Isporuka i ugradnja visokonaponskih visokoučinskih cjevastih osigurača za spoljnu montažu nazivnog napona 12kV, nazivne struje 20A. Ukupno za rad i materijal:

Stavka 47 tehničke specifikacije:

STS 10/0,4 kV; 160kVA - Elektromontažni radovi Isporuka, transport i montaža trofaznog uljnog (novo mineralno inahirano transformatorsko ulje u skladu sa IEC 60296) transformatora koji mora biti izrađen i ispitao prema JUS IEC 76, IEC 354 i ostalim važećim JUS i IEC standardima, sa namotajima od elektrolitskog bakra visoke čistoće, namotaji višeg i nižeg napona su odvojeni, izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom, blok namotaji nisu prihvatljivi, sniženih gubitaka, sa konzervatorom. Transformator mora zadovoljiti EKO dizajn u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA br. 310-2043/2019-1 od 23.12.2019.god., i ima sledeće karakteristike: -nazivna snaga 160 kVA; -prenosni odnos 10±2x2,5% /0,420 kV; -nazivna frekvencija 50Hz - stepen izolacije LI75 AC28/AC3, -sprega Dyn5; -napon kratkog spoja 4%; -hlađenje: ONAN; - priključci na primarnoj strani: izolovani, - priključci na sekundarnoj strani: izolovani, -gubici praznog hoda Po max 210W; -gubici zbog opterećenja Pcu max 2350W; -nadmorska visina rada: 1000m; Opremljen sa sledećom standardnom opremom: -izolatori VN; -izolatori NN; -pogon petopozicione preklopke napona; - priključak za uzemljenje; -ventil za ispuštanje ulja; Konzervator i oprema konzervatora: - konzervator je takvih dimenzija da odgovara svim uslovima rada i promjeni temperature u opsegu od: -20°C do +115°C. Konzervator je opremljen sa: -pokazivač nivoa ulja, -otvor sa čepom za nalijevanje ulja, -čep za ispuštanje ulja i taloga, -dehidrator vazduha. Pokretanje i transport transformatora: -točkovi koji omogućavaju kretanje u pravcima ose simetrije transformatorskog suda. -kuke - ušice (dvije ili četiri) za dizanje transformatora (da prilikom dizanja transformatora ne naprežu transformatorski sud). Proizveden i testiran prema standardu JUS IEC 76, IEC 354 i i ostalim važećim JUS i IEC standardima (tipa JUS N.H.551, JUS N.H1.005, JUS N.H1.043...). Komplet za materijal i rad:

Stavka 50 tehničke specifikacije:

STS 10/0,4 kV; 160kVA - Elektromontažni radovi Isporučka, transport i ugradnja niskonaponskog razvodnog ormara, izrađenog od aluminijumskog lima debljine 2mm, obojen, ne podržava gorenje, zatvaranje u tri tačke, za STS 160 kVA, postavljen na nosač od čeličnih profila. Stepen zaštite razvodnog ormara treba da bude IP54. Svi ulazi kablova su sa donje strane i zaštićeni uvodnicama. Sa prednje strane ormara su dvokrilna vrata. Vrata su opremljena sa bravom na zaključavanje. Niskonaponski orman je podijeljen na slijedeća polja: * Polje priključenja * Polje mjerenja * Polje razvoda U razvodni ormar se ugrađuje sledeća oprema: U priključnom polju niskonaponskog razvodnog ormara smještena je sledeća oprema: -Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 36kA, $I_{cs}=100\%I_{cu}$, fiksne verzije, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uređaj – prekidač mikroprocesorska kontrolna jedinica MX okidač za isključenje kompakt prekidača, AC 220-240V, 50 Hz, Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje $I_r=0,4...1xI_n$, fino podešavanje struje 0.9- 1I_o do maksimalne podešene struje I_r Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje $I_{sd}=1,5...10xI_r$ i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita $I_i=0,5-12xI_n$, u koracima od po 0,5xI_n Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%I_r) crvena - alarm preopterećenja (>105%I_r) Utičnica za test uređaj kontakti za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF i SDE prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 250A bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama Nosač osigurača veličine 10,3x38, prema IEC 60947-3, nazivne struje 25A, prekidne moći 120kA, tipa: 1P 10,3x38 230V -kom 2 3P 10,3x38 500V -kom 1 Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: gG 10,3x38, 6A - kom 3 gG 10,3x38, 10A- kom 1 gG 10,3x38, 16A- kom 1 Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3, nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA (3P 14x51 500V)- kom 3 Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: gG 14x51, 50- kom 3 Kombinovani odvodnik 1-polni za zaštitu od prenapona tipa 1+2 prema VDE 0185-305 (IEC 62305), za sistem napajanja TN-S i TT, kapacitet odvođenja 50kA (10/350μs) po polu, nivoa zaštite <1,7kV, nazivnog napona 255 VAC- kom 3 Odvodnik za zaštitu od prenapona za primjenu u TN-S i TT sistemima kao N-PE iskrište tipa 1 (klasa B) IEC 61643, za interfejs 0 na 1 (LPZ) prema konceptu zona gromobranske zaštite prema IEC 61312-1 odnosno DIN VDE 0185-305 dio 4 za primjenu kao iskrište između N i PE, kapacitet odvođenja 125kA (10/350μs), praga zaštite <2,5kV, nazivnog napona 255 VAC- kom 3 U mjernom polju razvodnog ormara smještena je sledeća oprema: Strujni mjerni transformator kl. 0,5 , nazivnog napona 0.72 kV, ispitnog napona 50 Hz, 1 min. 3 kV, nazivna frekvencija 50/60 Hz, u skladu sa JUS IEC 60044-1 VDE 0414, BS 3938, odnosa primarne i sekundarne struje 250/5A- kom 3 Višefunkcijsko trofazno trosistemska brojilo u poluindirektnoj vezi 3x230/400 V, 5 A predviđeno za mjerenje: - aktivne energije u klasi 1; - reaktivne energije u klasi 3 i - sa mjerenjem i pokazivanjem 15 - minutne maksimalne snage u klasi 1... kom 1 Priključna kutija (stezaljke) za priključak naponskih i strujnih grana za mjerenje utrošene električne energije i snage. kompl 1 U polju razvoda niskonaponskog ormara, prostor razvoda "sopstvene potrošnje", smještena je sledeća oprema: monofazna dvopolna priključnica 16A/250V sa kontaktom za uzemljenje, sa zaštitom od zapljuskujuće vode IP 54, za na zid kom 1 jednopolna sklopka 10AX,250 V sa zaštitom od zapljuskujuće vode IP 54, za na zid - kom 1 koso porcelansko grlo E27 sa LED sijalicom 10W, 230V kom 1 U polju razvoda niskonaponskog ormara, prostor razvoda niskog napona, smještena je slijedeća oprema: sabirničke šine Cu 20x5mm nulta šina Cu 20x5mm zaštitna šina Fe-Zn 25x4 mm 1 potporni izolator 3-polne osiguračke letve, prema IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima pod opterećenjem, sa nožastim uloškom DIN

(veličina osigurača NH1), za vertikalnu montažu na sabirnice na rastojanju 185 mm, vješanjem - kom 4.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Geonana" d.o.o. Podgorica sa angažovanjem podugovarača Društvo za konsalting i usluge "Ivkon" d.o.o. Nikšić i "Geoengineering" d.o.o. Podgorica neispravna u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 kojim je predviđeno:

Neispravna ponuda je ponuda:

- 1) koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom;

U skladu sa navedenim, kao i u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 4 kojim se navodi "*Naručilac je dužan da poništi postupak javne nabavke ako nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka*" Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je predložila ovlaštenom licu Naručioca da donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke, što je i prihvaćeno i odlučeno kao u dispozitivu odluke.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke. Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

v.d. Izvršnog direktora,

Vladimir Ivanović



M.P.

Pripremio: Lebanje Marga

Kontrolisao: [Signature]

Verifikovao: [Signature]