

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-12/21

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 1

Djelovodni br. 01-426/21-5867/1

Podgorica, 26.11.2021.godine

Na onovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/2019), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki

RAZJAŠNJENJE
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
IZVOĐENJE RADOVA NA PRILAGOĐAVANJU OBJEKTA UPRAVE CARINA U
PODGORICI

Na zahtjev zainteresovanog ponuđača ovim razjašnjenjem, daju se sljedeći odgovori:

Pitanje 1 : 45.Nabavka i ugradnja unutrašnje kose podizne platforme sa vođenjem po trokrakom stepeništu koje vodi od kote 0.00 do +9.00 sa 4 stanice. Parkiranje na koti 0.00 pravo. Montaža platforme je na stubove. Prilaz platformi u donjoj stanici je pravo a izlaz takođe pravo, pod uglom od 180°. Vođenje platforme po dvije čelične šine od kojih je donja šina nazubljena. Pogonska jedinica je elektromotor, 24V, snage 0,50 kW, napajanje je 230V/50-60Hz. Platforma je opremljena baterijama koje omogućavaju kretanje u slučaju nestanka struje. Brzina kretanja 0,1 m/s. Nosivost do 225 kg.Nivo buke prilikom kretanja je manja od 60db. Plato platforme 800x1000 mm. Prilaz platformi preko rampica (ulazno- izlazne rampe) napred, nazad. Rukovanje platformom je sa komandom na spiralnom kablu na samoj platformi i preko dve pozivne stanice, koje se postavljaju na početnoj i krajnjoj stanici platforme. Pozivne stanice imaju vezu sa platformom preko radio talasa.Platforma treba da ima mehanizam za sklapanje i sklopiva treba da zauzima maksimalan prostor od 44 cm od gelendera. Platforma i stubovi su zaštićeni plastificiranjem u boji RAL 7035.Platforma treba da zadovoljavaEvropske direktive za mašine 2006/42/EC i da ispunjava standard ISO EN 81-40:2010.Platforma treba da bude opremljena sledećim bezbednosnim elementima: • Kretanje bez naglih trzaja • Da ima dva rol bara • Automatski stop pri nailasku na prepreku (ne može da povredi druge osobe koje se kreću stepenicama) • Sigurnosno dno ako se prepreka nalazi ispod platforme • Taster STOP na platformi Uz platformu treba da se dostavi projekat izvedenog stanja u dva primjerka i sertifikat o usaglašenosti sa Standardom EN 81-40:2010 i uputstvo za upotrebu na crnogorskom jeziku.Visina dizanja 9000 mm.Obračun po komadu. 1 kom.

Molim vas da nam pošaljete sledeće dodatne informacije: -AG osnove i fotografije stepeništa i prostora ispred prvog stepenika, -širinu svakog stepenišnog kraka, -dužinu dijagonale svakog stepenišnog kraka, -dimenzije svakog podesta između 2 stepenišna kraka, -dimenzije slobodnog prostora ispred prvog stepenika,?

Odgovor 1 : Kao što je navedeno Tenderskom dokumentacijom Glavni projekat je dostupan na web site-u Uprave javnih radova (www.ujr.gov.me).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Bakić, s.r.