

PREGLED POSTUPKA #71822

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
PIB	02015366
E-mail	nisera.mekic@kccg.me
Telefon	020/412-412
Internet adresa	www.kccg.me
Fax	020/243-279
Adresa	Ljubljanska bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	JN23/24 Nabavka hepa filtera u prostoru i ostalih filtera za klima komore
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stefan Nišavić
Kontakt	+382 67 392 603
Datum objave	22.04.2024. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	JN23/24 Nabavka hepa filtera u prostoru i ostalih filtera za klima komore	22.04.2024 13:30	26.04.2024 09:00	26.04.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	KLINIČKI CENTAR CRNE GORE Nabavka hepa filtera u prostoru i ostalih filtera za klima komore, kaiševa za klima komore (GAK, Operacioni blok, Poliklinika, N. Onkologija, stari i novi aparat) 42514310 - Vazdušni filteri	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica, Obrazac 2.	ESPD
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok važenja ugovora je 12 mjeseci, a rok isporuke ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Kliničkog centra Crne Gore, ulica Ljubljanska bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture	Rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 12 mjeseci.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama za ponuđene proizvode - brošuru, tehnički list i sl, u kom će označiti brojem stavke za svaki ponuđeni proizvod.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u rubrici bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, navede tačne tehničke karakteristike i proizvođača proizvoda koje nudi.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	G4 FV 592 X 592 X 98 kasetni metalni filter za klima komoru		20,00 kom.
2	F7 FV-85/630 592 X 592 X 635 metalni ram 20 mm, vrećasti filter za komoru		20,00 kom.
3	Hepa filter, H-H14/PO/MDF/HID/F23 305 X 610 X 292 600 Pa 2000 m3/h, drveni ram		26,00 kom.
4	Filter vrećasti 287 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	6,00 kom.
5	Filter vrećasti 587 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	6,00 kom.
6	Kasteni metalni filteri za rekuperator UB 600 x 475 x 48 mm, G4		4,00 kom.
7	Kasteni metalni filteri za rekuperat. IBD 550 X 540 X 40 mm, G4		4,00 kom.
8	Vrećasti filter 287 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	4,00 kom.
9	Vrećasti filter 437 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	1,00 kom.

10	Vrećasti filter 592 x 287 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	8,00 kom.
11	Vrećasti filter 592 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	8,00 kom.
12	Filter 287 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		14,00 kom.
13	Filter 437 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		1,00 kom.
14	Filter 592 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		12,00 kom.
15	Hepa filter SF -14-M-0305 x 610 x 292 x 20 W 10 N Viledon drveni ram, volumen 1000 m3/h 320 Pa, Class H14, dim. 610 x 305 x 292		9,00 kom.
16	Hepa filter dim. 305 x 305 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	7,00 kom.
17	Hepa filter dim. 457 x 457 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	6,00 kom.
18	Hepa filter dim. 305 x 610 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	3,00 kom.
19	Filter kasetni EU4 287 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos		6,00 kom.
20	Filter kasetni EU4 592 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos		6,00 kom.
21	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 287 x 98		4,00 kom.
22	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 592 x 98		4,00 kom.
23	Filter za rekuperator DAIKIN VAM 1000 dim. 101,5 x 20,5 x 1 cm, plastični ram, za CT IBD, F7		4,00 kom.

24	Filter za klima komoru Neurologija: Vrećasti filter sa plastičnim ramom, dim. 440 x 515 mm, dužina vreća 370 mm, 7 vreća, debljina rama 25 mm, M5, klima komora SWEGON		8,00 kom.
25	Filter za klima komoru Neurologija: Vrećasti filter sa metalnim ramom, dim. 355 x 425 mm, dužina vreća 520 mm, 6 vreća, debljina rama 25 mm, F9, klima komora SWEGON		4,00 kom.
26	Filter za rekuperator LG LZ-H100GBA5 (Laboratorija)		4,00 kom.
27	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 457x457x80 protok 340 m3/h, 125 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - citostatici		2,00 kom.
28	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 545x545x80 protok 480 m3/h, 125 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - citostatici		10,00 kom.
29	Filter F9 sa metalnim ramom vrećasti FV-95/4-25 KO 287 x 592 x 360 mm		2,00 kom.
30	Filter F9 sa metalnim ramom vrećasti FV-95/8-25 KO 592 x 592 x 360 mm		2,00 kom.
31	Filter G4 sa metalnim ramom kasetni K-40/4 KO 287 x 592 x 98 mm - citostatici		4,00 kom.
32	Filter G4 sa metalnim ramom kasetni K-40/7 KO 592 x 592 x 98 mm - citostatici		4,00 kom.

33	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 457x457x150 protok 340 m3/h, 120 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - prostorija za transplatorne pacijente		6,00 kom.
----	---	--	-----------