

Broj: 03/01-11511/5
Podgorica, 24.04.2024. godine

**IZMJENA ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
BROJ JN23/24 od 22.02.2024. godine**

Tehnička specifikacija predmeta nabavke, za stavke 2, 4, 5, 24, 25, 29 i 30, mijenja se i glasi:

Tehnička specifikacija predmeta nabavke

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
2	F7 FV-85/630 592 X 592 X 635 metalni ram 20 mm, vrećasti filter za komoru	Svi vrećasti filteri su sa brojem vreća od 6 do 8	20 kom.
4	Filter vrećasti 287 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm. Klasa filtracije F9.	Svi vrećasti filteri su sa brojem vreća od 6 do 8	6 kom.
5	Filter vrećasti 587 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm. Klasa filtracije F9.	Svi vrećasti filteri su sa brojem vreća od 6 do 8	6 kom.
24	Filter za klima komoru Neurologija: Vrećasti filter sa plastičnim ramom, dim. 440 x 515 mm, dužina vreća 370 mm, 7 vreća, debljina rama 25 mm, M5, klima komora SWEGON	Materijal filtera ne smije biti od staklenog vlakna.	8 kom.
25	Filter za klima komoru Neurologija: Vrećasti filter sa metalnim ramom, dim. 355 x 425 mm, dužina vreća 520 mm, 6 vreća, debljina rama 25 mm, F9, klima komora SWEGON	Materijal filtera ne smije biti od staklenog vlakna.	4 kom.
29	Filter F9 sa metalnim ramom vrećasti FV-95/4-25 KO 287 x 592 x 360 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem vreća od 6 do 8	2 kom.
30	Filter F9 sa metalnim ramom vrećasti FV-95/8-25 KO 592 x 592 x 360 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem vreća od 6 do 8	2 kom.

Službenik za javne nabavke
Stefan Nišavić dipl.ecc, predsjednik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Nišavić', written in a cursive style.