

CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **58/24**

Redni broj iz Plana javnih nabavki: **95**

Šifra postupka (CEJN): 78691

Podgorica, 01.11.2024.godine

Na osnovu člana 93 stav 1, član 94 stav 2, a u vezi sa članom 95 stav 3 Zakona o javnim („Službeni list CG”, br.74/19, 3/23 i 11/23) **Uprava za saobraćaj** objavljuje

**IZMJENA BR. 2
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA USTUPANJE IZVOĐENJA RADOVA**

Izgradnja bulevara u ulici Vojislavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje-Nikšić

II faza:

**(Rekonstrukcija ulice Vojislavljevića od kružne raskrsnice u ulici 4. jula
do mosta preko rijeke Morače u Podgorici)**

1. U vezi sa Pojašnjenjem broj 2 – Odgovor broj 2, Pojašnjenjem broj 3: Odgovor broj 2, 5, 6 i 7 i Pitanje broj 8 izvršene su izmjene neposredno u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke. Takođe, izvršena je dopuna kod stavke 37, i otklonjene su (naknadno 1.11.2024 u 10:54) očigledne greške u pisanju brojeva prilikom pozivanja na bitne karakteristike prethodne stavke.
2. Tenderska dokumentacija, tačka 6 **SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**, stav 1, vrši se izmjena kako slijedi:

Briše se tekst koji glasi: “i Suinvestitoru, posebno, a za radove koje finansiraju”
3. U vezi sa Pojašnjenjem broj 3, Odgovor broj 1 vrši se izmjena u Tenderskoj dokumentaciji, tačka **13 NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**, u dijelu Pravo na jednostorni raskid ugovora:

– tekst koji glasi:

„b) kada Stručni nadzor izda nalog Izvođaču da obustavi izvođenje radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana;“

– zamjenjuje se tekстом koji glasi:

„b) kada Stručni nadzor izda nalog Izvođaču da obustavi radove, a ovaj ne otkloni nedostatke odnosno nepravilnosti građenja u ostavljenom roku“
4. Izmjene su, neposredno u ESJN, izvršene u dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, a kod sljedećih zahtjeva: rok plaćanja, način plaćanja i uslovi plaćanja.
5. U vezi sa zahtjevom za pojašnjenje, kojim je zapravo tražena dopuna tenderske dokumentacije geološkim elaboratom, ovom izmjenom se tenderska dokumentacija dopunjava aktom

Suinvestitora, broj 12860 od 28.10.2024. godine, koji akt je dat u prilogu ove izmjene i njen je sastavni dio. Smatra se da je ovim Naručilac odgovorio na zahtjev za pojašnjenje.

Uputstvo o pravnom sredstvu

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE



GLAVNI GRAD PODGORICA

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 408 700

E-mail: agencijapg@t-com.me

Web adresa: www.agencijapg.me

PIB: 02397579, PDV: 30/31-03408-5; Žiro-računi: 510-1093-59 CKB; 510-2009-27 CKB; 530-6719-32 NLB; 520-338105-89 HB; 535-4762-52 Prva banka

Broj: 12860.

28. 10.2024.godine

VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

PODGORICA

Crna Gora UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ PODGORICA			
Prijava	Broj	Prilog	Vrijednost
29.10.2024	02-11966/2		

Predmet: *Odgovor na dopis br. 02-11966/1 od 23.10.2024.godine*

Veza: *Izgradnja bulevara u Ulici Vojislavljevića – II faza, od kružne raskrsnice u Ulici IV jula do mosta preko rijeke Morače u Podgorici*

Poštovani,

S obzirom da je u toku javni poziv za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju bulevara u Ulici Vojislavljevića, II faza – od kružne raskrsnice u Ulici IV jula do mosta preko rijeke Morače u Podgorici, uputili ste nam pitanje ponuđača koji se odnosi na dostavljanje geotehničkog elaborata/izvještaja za predmetnu saobraćajnicu.

Projektant nas je obavijestio da je prije početka izrade Glavnog projekta obišao lokaciju i uvidom u konfiguraciju terena i raskope temeljnih jama okolnih objekata nije postojala potreba za izradom geotehničkog elaborata.

Takođe, konstatovano je da postojeća saobraćajnica nije imala značajnih deformacija kolovozne konstrukcije tj. nema vidljivih slijeganja terena.

Zahvaljujemo na saradnji,

Obradila:

Ivana Radulović

Radulović

Rukovodilac službe:

Luka Perić

Perić

Direktor tehničkog sektora:

Vlatko Čipranić

VD IZVRŠNOG DIREKTORA,

Dragan Senić

Co:

-Sl.Agencije,

-a/a.

