

PREGLED POSTUPKA #80793

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ovjera ispitnih uređaja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejan Drašković
Kontakt	Miroslav Đuričić +382 20 416-822
Datum objave	18.10.2024. 08:35
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku	18.10.2024 08:35	29.10.2024 08:30	29.10.2024 08:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 150 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: U mjestu izvršioca usluge etaloniranja, odnosno u mjestu ovjere ispitnih uređaja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršene usluge.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac imenuje dva lica koja će vršiti kontrolu kvaliteta i nadzor nad pružanjem usluga provjere ispravnosti/etaloniranja ispitnih uređaja, i čiji smještaj pada na teret izvršioca usluge.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da u ponudi dostave dokaz da mogu obavljati poslove koji su predmet nabavke i to: važeći sertifikat o akreditaciji kalibracione laboratorije za standard MEST EN ISO/IEC 17025:2018. Ukoliko se kalibraciona laboratorija nalazi u drugoj zemlji, Ponuđač mora dostaviti uvjerenje Zavoda za standardizaciju Crne Gore da je dostavljeni sertifikat usaglašen sa traženim koji važi za Crnu Goru.	Drugi uslovi
Nakon izvedenih aktivnosti, Izvršilac je u obavezi da naručiocu dostavi uvjerenje o kalibraciji svakog pojedinačnog uređaja.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ovjera ispitnog uredjaja za AMR, MT310s2	Redovno održavanje ispitnih uređaja za AMR, podrazumijeva provjeru ispravnosti/kalibraciju uređaja, kojim se ispituje ispravnost rada brojila, koja se koriste za obračun el. energije. Zahtjevi nabavke: •Laboratorija u kojoj se sprovodi postupak kalibracije etalonskih brojila električne energije, mora biti osposobljena za izvođenje postupka kalibracije u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018. •Troškovi provjere ispravnosti/kalibracije uređaja, padaju na teret ponuđača •Transport, odnosno privremeni izvoz i uvoz uređaja u zemlju vršioca usluge provjere ispravnosti uređaja za ispitivanje brojila • Troškovi smještaja dva predstavnika Naručioca za vrijeme trajanja kalibracije predmetnog uređaja Tehnička specifikacija uređaja za kalibraciju Predmet kalibracije je trofazni etalon električne energije sa funkcijom mjerenja greške na brojilu. Tip: ZERA MT 310s2,	1,00 komplet

	Serijski broj: 050069940, Godina proizvodnje uređaja je: 2021, Klasa tačnosti: 0.1 Naponski opseg: 250 V, 8 V, 100 mV Strujni opseg: 10 A, 5 A, 2500 mA, 1 A, 500 mA, 250 mA, 100 mA, 50 mA, 25 mA Stabilnost mjerenja snage/energije: < 0.05 % @ 10 mA ... 12 A Poslednja ovjera uređaja: fabrička ovjera 2021. u laboratoriji ZERA GmbH, Njemačka, Mjesto proizvodnje ispitnog uređaja je: Njemačka ZERA GmbH. Dimenzije: ŠxVxD 52x42x22 (cm), Težina(sa koferom za transpot): 10kg	
	Redovno održavanje ispitnih uređaja za AMR, podrazumijeva provjeru ispravnosti/kalibraciju uređaja, kojim se ispituje ispravnost rada brojila, koja se koriste za obračun el. energije. Zahtjevi nabavke: •Laboratorija u kojoj se sprovodi postupak kalibracije etalonskih brojila električne energije, mora biti osposobljena za izvođenje postupka kalibracije u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018. •Troškovi provjere ispravnosti/kalibracije uređaja, padaju na teret ponuđača •Transport, odnosno privremeni izvoz i uvoz uređaja u zemlju vršioca usluge provjere ispravnosti uređaja za ispitivanje brojila • Troškovi smještaja dva predstavnika Naručioca za vrijeme	

2	Ovjera ispitnog uredjaja za AMR tip MT3000	trajanja kalibracije predmetnog uređaja Tehnička specifikacija uređaja za kalibraciju Predmet kalibracije je trofazni etalon električne energije sa funkcijom mjerenja greške na brojilu. Tip: ZERA MT 3000, Serijski broj: 50026360, Godina proizvodnje: 2015, Klasa tačnosti: 0.05 Naponski opseg: 250 V, 8 V, 100 mV Strujni opseg: 10 A, 5 A, 2500 mA, 1 A, 500 mA, 250 mA, 100 mA, 50 mA, 25 mA Stabilnost mjerenja snage/energije: < 0.1 % @ 10 mA ... 12 A Poslednja ovjera uređaja: 2021. Direkcija za mjere i dragocene metale, Beograd, Srbija Mjesto proizvodnje ispitnog uređaja: Njemačka ZERA GmbH. Dimenzije: ŠxVxD 62x54x30 (cm) Težina(težina sa koferom za transport): 25kg	1,00 komplet
---	--	---	--------------