

PREGLED POSTUPKA #82697

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU
PIB	11069177
E-mail	finansije@uzdi.gov.me
Telefon	020/444-014
Internet adresa	//
Fax	020/444-504
Adresa	Bulevar Vojvode Stanka Radonjića 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na održavanju neprekidnog napajanja (UPS) u objektima državnih organa
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Vukčević
Kontakt	020/444-504
Datum objave	22.11.2024. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na održavanju neprekidnog napajanja (UPS) u objektima državnih organa	22.11.2024 10:00	26.11.2024 09:00	26.11.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU Radovi na održavanju neprekidnog napajanja (UPS) 45231400 - Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova	33.057,85 EUR	6.942,15 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Licencu tj. Rješenje nadležnog ministarstva kojim je izdata licence za izvodjenje radova na elektro instalacijama jake struje	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to : zaposlenog inženjera koji posjeduje Licencu tj. Rješenje nadležnog ministarstva kojim je izdata Licenca ovlašćenom inženjeru licence za izvodjenje radova na elektro instalacijama jake struje što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovorene vrijednosti u zavisnosti koji od uslova prvi bude ispunjen	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su objekti državnih organa na teritoriji Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pozivom na broj Ugovora	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvršene radove je jedna godina, a na ugrađene djelove garanti rok proizvođača.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta Lice određeno za nadzor vrši kontrolu ugrađene opreme/materijala i izvršenih radova uz koju nakon prijema dobija i atest na ugrađeni materijal i garantni list za opremu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv plativu u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važnosti jedne godine od dana zaključenja Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je u obavezi da vrši servis agregata tako da agregati budu u funkciji uz minimalne zastoje, odnosno da postupi po nalogu Naručioca u roku od max 24 h. Izvršilac usluga je dužan da u slučaju složenih bezbjedonosnih situacija postupi po zahtjevu Naručioca u roku odmah	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova	ESPD
Ponuđač je potrebno da dostavi Ovlašćenje proizvođača ili ovlašćenog distributera ili zastupnika ili predstavnika proizvođača kojim se potvrđuje da je ovlašćen da vrši servis za sledeće UPS uređaje: 1.UPS SOCOMEC GREN POWER 2.0 ,2. UPS SOCOMEC DELPHYS MP ELITE 80 KVA,3.UPS SOCOMEC MASTERYS 100 KVA, 4.UPS APC GALAXI 5000, 80 KVA, 5 UPS SOCOMEC MGP4GP360T 6. UPS SOCOMEC DGP 250KVA, 7.UPS APC G35-40 KVA 8.UPS APS SRT 10KXLI, 9.UPS SILCON, 80 KVA, 10. UPS Schneider Electric Galaxy 5500 120KVA	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 33.057,85 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Preventivni pregled UPS-a	Preventivni pregled: provjera okoline i uslova rada UPS.a, provjera fizičkih oštećenja, provjera ispravnosti rada ventilatora, provjera UPS priključaka, provjera normalnog režima rada, provjera baterijskog režima rada, provjera indikacija i očitavanja na UPS-u, provjera parametara UPS-a i isčitavanje „log file“-a i baterijski test. Podrazumijeva se izrada Izvještaja o izvršenom pregledu za svaki kvartal posebno.Preventivni pregled se odnosi na UPS-eve: 1.UPS SOCOMEC GREN POWER 2.0 ,2. UPS SOCOMEC DELPHYS MP ELITE 80 KVA,3.UPS SOCOMEC MASTERYS 100 KVA, 4.UPS APC GALAXI 5000, 80 KVA, 5 UPS SOCOMEC MGP4GP360T 6. UPS SOCOMEC DGP 250KVA, 7.UPS APC G35-40 KVA 8.UPS APS SRT 10KXLI, 9.UPS SILCON, 80 KVA, 10. UPS Schneider Electric Galaxy 5500 120KVA	1,00 kom
2	Isporuka i ugradnja FAN 24 DC-230m3/h-119X119X38 na UPS-u SOCOMEC MGP4GP360T	2A111938C024	1,00 komad
3	Isporuka i ugradnja FAN 24 DC - 140 m3/h119X119X32 na UPS-u SOCOMEC MGP4GP360T	2A14314C024	1,00 komad
4	Isporuka i ugradnja POLYP. 50 µ/400V-D50 na UPS-u SOCOMEC MGP4GP360T	344DSC0050	1,00 komad

5	Isporuka i ugradnja CAPACITOR 100M, 250V na UPS-u SOCOMEC MGP4GP360T	344DSC0103	1,00 komad
6	Isporuka i ugradnja POLYP.200μF/250V-D76 na UPS-u SOCOMEC MGP4GP360T	344DSC0200	1,00 komad
7	Isporuka i ugradnja Snubber 0,68μF/850 V na UPS-u SOCOMEC MGP4GP360T	344LCX0680	1,00 komad
8	Isporuka i ugradnja DC CAPICITORS- MAS GP 60 na UPS-u SOCOMEC MGP4GP360T	DC CAPICITORS- MAS GP 60 na UPS-u SOCOMEC MGP4GP360T	1,00 komad
9	Isporuka i ugradnja FAN 220Vac 300m3/h 172x150 na UPS-u SOCOMEC MAS2MC 100 KVA	2A11715A220	1,00 komad
10	Isporuka i ugradnja -VENT AXIAL DIAM 200mm na UPS-u SOCOMEC MAS2MC 100 KVA	E170418	1,00 komad
11	Isporuka i ugradnja COND POLYPROP 50UF 4 na UPS-u SOCOMEC MAS2MC 100 KVA	344DSC0050	1,00 komad
12	Isporuka i ugradnja COND 100M 250V na UPS SOCOMEC MAS2MC 100 KVA	E917767	1,00 komad
13	Isporuka i ugradnja COND POLYPO 200μF 250V (CUBE) na UPS-u SOCOMEC MAS2MC 100 KVA	344DSC0200	1,00 komad
14	Isporuka i ugradnja CONDENSATEUR 6000μF 450V na UPS-u SOCOMEC MAS2MC 100 KVA	344BTC6000	1,00 komad
15	Isporuka i ugradnja SNUBER 1 uF na UPS-u SOCOMEC MAS2MC 100 KVA	344KWB0680	1,00 komad
16	Isporuka i ugradnja KIT CAPA C6- DGP 250/500 na UPS-u SOCOMEC MAS2MC 100 KVA	E914967	1,00 komad
17	Isporuka i ugradnja ploče napajanja za UPS Schneider Electric Galaxy 5500 120KVA	Ploča mora biti originalna za dati UPS	1,00 komad

18	Isporuka i ugradnja ploče napajanja za UPS SOCOME DELPHYS MP ELITE 80 KVA	Ploča mora biti originalna za dati UPS	1,00 komad
19	Isporuka i ugradnja ploče napajanja za UPS SOCOME MASTERYS 100 KVA	Ploča mora biti originalna za dati UPS	1,00 komad
20	Isporuka i ugradnja baterije za UPS	Bat. 12V, 4Ah	1,00 komad
21	Isporuka i ugradnja baterije za UPS	Bat. 12V, 7.2Ah	1,00 komad
22	Isporuka i ugradnja baterije za UPS	Bat. 12V, 40Ah	1,00 komad
23	Isporuka i ugradnja baterije za UPS	Bat. 12V, 73Ah	1,00 komad
24	Isporuka i ugradnja baterije za UPS	Bat. 12V, 92Ah	1,00 komad
25	Isporuka i ugradnja TURBINE D=225 + condo 3μF na UPS-u SOCOME DELPHYS MP ELITE 80 KVA	E170368	1,00 komad
26	Isporuka i ugradnja VENT AXIAL DIAM 200mm na UPS-u SOCOME DELPHYS MP ELITE 80 KVA	E170418	1,00 komad
27	Isporuka i ugradnja TURB CENT D=225+CAPT ROT +3μF na UPS-u SOCOME DELPHYS MP ELITE 80 KVA	E170468	1,00 komad
28	Isporuka i ugradnja VENT AXIAL D=200+CAPT ROT na UPS-u SOCOME DELPHYS MP ELITE 80 KVA	E170478	1,00 komad
29	Isporuka i ugradnja COND AC 26μF 520V na UPS-u SOCOME DELPHYS MP ELITE 80 KVA	E136378	1,00 komad
30	Isporuka ugradnja 3DMP 80/120-KIT_C30_ELIT na UPS-u SOCOME DELPHYS MP ELITE 80 KVA	E908787	1,00 komad
31	Isporuka i ugradnja 3DMP KIT_CIM_COND_5000μF na UPS-u SOCOME DELPHYS MP ELITE 80 KVA	E909007	1,00 komad
32	Isporuka i ugradnja ploče CIE DU102 STD TROPIC na UPS-u DELPHYS MP ELITE 80 KVA	E960227T	1,00 komad

33	Troškovi radne snage definišu se norma časom	Odnosi se na usluge bez utroška materijala, kada je potrebno izvršiti defektažu kvara na UPS- u i napraviti plan intervencije. U ovu stavku uračunati i vrijeme provedeno na putu do UPS-a, ako je isti van Podgorice. Kada se obračunava vrijeme provedeno na putu onda se svakih 60 kilometara pređenog puta tretira kao jedan norma čas.	1,00 čas
34	Troškovi transporta	Troškovi transporta radne snage, materijala i opreme od Podgorice do lokacije UPS-a (ako je isti van Podgorice). Obračun se vrši po kilometru pređenog puta.	1,00 kilometar