



CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke - po Tenderskoj dokumentaciji broj 37/2024 (12-9282-3/2024) šifra postupka #83317 za nabavku i ugradnju sistema za automatsko gašenje požara

Br. 37/2024 (12-9282-~~10~~2024)

Podgorica, 18.12.2024.g.

Predmet: Izmjena 2 tenderske dokumentacije br. 37/2024 (12-9282-3/2024)

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 84/24), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 37/2024 (12-9282-2/2024), u zakonskom roku vrši se izmjena tenderske dokumentacije br. 37/2024 (12-9282-3/2024) šifra postupka #83317 za nabavku i ugradnju sistema za automatsko gašenje požara, na način što se:

1. U Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja ugovora, dio: „Uslovi za obavljanje djelatnosti“, mijenja se tekst:

„Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.064/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20,086/22 i 004/23) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva. ”.

i glasi:

„Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom:

- Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.064/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20,086/22 i 004/23) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva

- Ponuđač je potrebno da dostavi Rješenje Direktorata za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova za ispitivanje, servisiranje i održavanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara shodno Pravilniku o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od

požara ("Sl. list CG" br. 12/2023)), kao i Rješenje za ispitivanje, servisiranje i održavanje stabilnih instalacija za gašenje požara shodno Pravilniku o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od požara ("Sl. list CG" br. 12/2023).".

2. U Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja ugovora, dio: „Drugi uslovi“ , mijenja se tekst:

„Ponuđač je dužan dostaviti VdS sertifikat za sve djelove sistema pojedinačno kao i za čitav sistem kao cjelinu."

i glasi:

„Ponuđač je dužan dostaviti VdS sertifikat za djelove sistema pojedinačno za koje su navedeni u specifikaciji da treba da se dostavi VdS,kao i za čitav sistem kao cjelinu".

3. U Tehnička specifikacija predmeta nabavke, u stavkama 19,20,21,23,24,28,29,32 i 33 , mijenja se tekst:

19.	Nabavka, transport i ugradnja cilindar- celične boce. Boca je čelična i treba da ima Vds i TRED sertifikat. Stavkom je obuhvacen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Cilindar- elična boca od 1501, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti, manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na 25 bar.	Kom	2
20	Nabavka, transport i ugradnja ventila izlaz. Stavkom je obuhvacen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Ventil izlaz od 2 1/2" 804810124 ili ekvivalent sa NPT navojem za konekciju boce sa cjevovodom. Adapter je mesingani sa unutrašnjim navojem	Kom	1
21	Nabavka, transport i ugradnja ventila izlaz. Stavkom je obuhvacen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Ventil izlaz 2 1/2" sa solenoidom B04810119 ili ekvivalent sa NPT navojem za konekciju boce sa cjevovodom. Adapter je mesingani sa unutrašnjim navojem	Kom	1
23	Nabavka, transport i ugradnja pneumatskog aktivatora. Stavkom je obuhvacen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za	Pneumatski aktivator, aktiviranje na 10 bara, B04420076 ili ekvivalentan, Vds, LPCB	Kom	1

	stavljanje stavke u funkcionalno stanje.			
24	Nabavka, transport i ugradnja rucnog pneumatskog aktivatora. Stavkom je obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Ručno-pneumatski aktivator, aktiviranje 21 bar, 804420065 ili ekvivalentan, Vds, LPCB, FM	kom	1
28	Nabavka, transport i ugradnja crijeva za praznjenje. Stavkom je obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Crijevo za praznjenje / 550mm / wp 53bar / DN50 / man. con. R 2" / val. con. 2.5" 12-UN / VdS, 806920222 ili ekevivalentan	kom	2
29	Nabavka, transport i ugradnja nepovratnog ventila. Stavkom je obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Nepovratni ventil - za ventil B0481 / DN 50 / WP 50 bar / Inlet Rc 2" / Izlaz R 2 1/2" B04600009 ili ekvivalentan	kom	2
32	Nabavka, transport i ugradnja sredstva za gašenje požara. Stavkom je obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Sredstvo za gašenje požara , FK - 5-12-24 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno standardu 15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar	kg	301
33	Nabavka, transport i ugradnja mlaznica. Stavkom je obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Mlaznica- FK-5-1-12 / Rc1/2" / 3600 mlaznica / VdS, 804614100 804614130 ili ekevivalentna	kom	4

i sad glasi:

19.	Nabavka, transport i ugradnja cilindar-celične boce. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat.	Cilindar- elična boca od 150 litara, sa ventilom od 2", ventilom sigurnosti, manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom.	kom	2
-----	--	--	-----	---

	Stavkom je obuhvaćen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Boca je napunjena pod pritiskom azota na 25 bar.		
20	Nabavka, transport i ugradnja ventila izlaz. Stavkom je obuhvaćen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Ventil izlaz od 2 1/2" B04810124 ili ekvivalent sa NPT navojem za konekciju boce sa cjevovodom. Adapter je mesingani sa unutrašnjim navojem. Potrebno da ima VdS sertifikat	kom	1
21	Nabavka, transport i ugradnja ventila izlaz. Stavkom je obuhvaćen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Ventil izlaz 2 1/2" sa solenoidom B04810119 ili ekvivalent sa NPT navojem za konekciju boce sa cjevovodom. Adapter je mesingani sa unutrašnjim navojem. Potrebno da ima VdS sertifikat	kom	1
23	Nabavka, transport i ugradnja pneumatskog aktivatora. Stavkom je obuhvaćen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Pneumatski aktivator, aktiviranje na 10 bara, B04420076 ili ekvivalentan. Potrebno da ima VdS sertifikat	kom	1
24	Nabavka, transport i ugradnja rucnog pneumatskog aktivatora. Stavkom je obuhvaćen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Ručno-pneumatski aktivator, aktiviranje 21 bar, B04420065 ili ekvivalentan. Potrebno da ima VdS sertifikat	kom	1
28	Nabavka, transport i ugradnja crijeva za praznjenje. Stavkom je obuhvaćen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Crijevo za praznjenje / 550mm / wp 53bar / DN50 / man. con. R 2" / val. con. 2.5" 12-UN / VdS, B06920222 ili ekekvivalentan	kom	2
29	Nabavka, transport i ugradnja nepovratnog	Nepovratni ventil - za ventil B0481 / DN 50 / WP 50 bar /	kom	2

	ventila. Stavkom je obuhvacen i sav nesuspecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Inlet Rc 2" / Izlaz R 2 1/2" B04600009 ili ekvivalentan. Potrebno da ima VdS sertifikat		
32	Nabavka, transport i ugradnja sredstva za gašenje požara. Stavkom je obuhvacen i sav nesuspecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Sredstvo za gašenje požara , FK -5-12-24 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno standardu 15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar, FM sertifikat	kg	301
33	Nabavka, transport i ugradnja mlaznica. Stavkom je obuhvacen i sav nesuspecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Mlaznica- FK-5-1-12 / Rc1/2" / 3600 mlaznica / VdS, B04614100 ili ekevivalentna	kom	4

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Pavličević

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Milić

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dražen Četković



S.r.

S.r.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.