

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Servis pumpi

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO

PIB:

02054779

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dostavljanjem dokaza o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i dokaza o stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) angažovane radne snage. Pod dokazom o stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) angažovane radne snage se podrazumijeva dostavljanje licenci i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i sertifikata ISO 18436-2. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore; - minimum jedno lice struke (djelatnost) mašinske, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore; - minimum jedno lice koje posjeduje ovlašćenje za obavljanje poslova mjerenja i analize vibracija prema standardu ISO 18436-2 izdato od strane nadležnog organa ili akreditovane organizacije.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacijete koje su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, što se dokazuje dostavljanjem liste osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijeđenih oslanjanjem na sposobnosti drugog subjekta ili obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom, i to: - Uređaj za mjerenje brzine, ubrzanja i spektra ubrzanja vibracija sa mogućnošću obrade prikupljenih podataka i štampanja izvještaja; - Kamion sa dizalicom koja posjeduje teleskopsku granu maksimalne dužine 12 m i minimalne nosivosti 2400 kg na rastojanju od 4 metra, kao i minimalne nosivost od 650 kg na rastojanju od 12 metra gledano od kamiona.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Radionica ponuđača. Izvršilac usluga je dužan obezbijediti o svom trošku prevoz pumpi od korisnika usluga do mjesta servisiranja i nazad do korisnika usluga	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja
Garantni rok: za izvršene usluge (važi za sve pumpe) je 6 mjeseci od dana pismene primopredaje vraćene pumpe Naručiocu na dalju upotrebu. Garancija na ugrađene dijelove: 24 mjeseca od dana ugradnje.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca sačiniti Zapisnik o izvršenoj isporuci i ugradnji.	
Primopredaja i puštanje u rad: sprovodi ovlašćeni predstavnik Izvršioca i ovlašćeno lice Naručioca za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora, koji će sačiniti Zapisnik o izvršenoj isporuci i ugradnji servisirane robe.	Primopredaja i puštanje u rad
Garancije kvaliteta: Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti: Izjavu ponuđača da se obavezuje da obezbijedi originalne djelove koji se ugrađuju u pumpe.	Drugi uslovi
POPRAVKA PUMPNOG DIJELA obuhvata: demontažu, defektažu, čišćenje (uračunati trošak sitnog materijala), opravku i montažu tj. ugradnju novih rezervnih dijelova i materijala, ispitivanje rada i sl. PREMOTAVANJE STATORA obuhvata: demontažu elektromotora, njegovu pripremu za vinklovanje statora i izradu veza, lakiranje i pečenje statora, montažu i ispitivanje. U ponudi za ovu stavku ukalkulisati osim vrijednosti rada i sav potreban materijal (dinamo lak žica, lak, izolacioni materijala i dr. sitan materijal).	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dostavljanjem dokaza o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i dokaza o stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) angažovane radne snage. Pod dokazom o stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) angažovane radne snage se podrazumijeva dostavljanje licenci i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i sertifikata ISO 18436-2. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, smjer energetika i automatika koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore; - minimum jedno lice struke (djelatnost) mašinske, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore; - minimum jedno lice koje posjeduje ovlašćenje za obavljanje poslova mjerenja i analize vibracija prema standardu ISO 18436-2 izdato od strane nadležnog organa ili akreditovane organizacije.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacijete koje su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, što se dokazuje dostavljanjem liste osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijeđenih oslanjanjem na sposobnosti drugog subjekta ili obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom, i to: - Uređaj za mjerenje brzine, ubrzanja i spektra ubrzanja vibracija sa mogućnošću obrade prikupljenih podataka i štampanja izvještaja; - Kamion sa dizalicom koja posjeduje teleskopsku granu maksimalne dužine 12 m i minimalne nosivosti 2400 kg na rastojanju od 4 metra, kao i minimalne nosivost od 650 kg na rastojanju od 12 metra gledano od kamiona.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Radionica ponuđača. Izvršilac usluga je dužan obezbijediti o svom trošku prevoz pumpi od korisnika usluga do mjesta servisiranja i nazad do korisnika usluga	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja
Garantni rok: za izvršene usluge (važi za sve pumpe) je 6 mjeseci od dana pismene primopredaje vraćene pumpe Naručiocu na dalju upotrebu. Garancija na ugrađene dijelove: 24 mjeseca od dana ugradnje.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca sačiniti Zapisnik o izvršenoj isporuci i ugradnji.	
Primopredaja i puštanje u rad: sprovodi ovlašćeni predstavnik Izvršioca i ovlašćeno lice Naručioca za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora, koji će sačiniti Zapisnik o izvršenoj isporuci i ugradnji servisirane robe.	Primopredaja i puštanje u rad
Garancije kvaliteta: Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti: Izjavu ponuđača da se obavezuje da obezbijedi originalne djelove koji se ugrađuju u pumpe.	Drugi uslovi
POPRAVKA PUMPNOG DIJELA obuhvata: demontažu, defektažu, čišćenje (uračunati trošak sitnog materijala), opravku i montažu tj. ugradnju novih rezervnih dijelova i materijala, ispitivanje rada i sl. PREMOTAVANJE STATORA obuhvata: demontažu elektromotora, njegovu pripremu za vinklovanje statora i izradu veza, lakiranje i pečenje statora, montažu i ispitivanje. U ponudi za ovu stavku ukalkulisati osim vrijednosti rada i sav potreban materijal (dinamo lak žica, lak, izolacioni materijala i dr. sitan materijal).	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) je definisan kao rok izvršenja usluge servisa (iskazuje se u danima) i vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja usluge servisa dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(Kriu)= (najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge / ponuđeni rok izvršenja usluge)x10. Napomena: Ponuđeni rok izvršenja usluge servisa je minimum 10 dana, a maksimum 30 dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Napomena: Ponuđač je dužan da se izjasni o roku izvršenja usluge. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) biće izabran kao prvorangirani.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) je definisan kao rok izvršenja usluge servisa (iskazuje se u danima) i vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja usluge servisa dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(Kriu)} = (\text{najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge} / \text{ponuđeni rok izvršenja usluge}) \times 10.$ Napomena: Ponuđeni rok izvršenja usluge servisa je minimum 10 dana, a maksimum 30 dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Napomena: Ponuđač je dužan da se izjasni o roku izvršenja usluge. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) biće izabran kao prvorangirani.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40000.00	1	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Vratilo pumpe	1.00	kom
	2	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Radno kolo	1.00	kom
	3	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Dihtung međustepena	1.00	kom
	4	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Ležaj 6305	1.00	kom

40000.00	5	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Ležaj 1307	1.00	kom
	6	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Ležaj 51308	1.00	kom
	7	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Klin	1.00	kom
	8	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Ležajna čaura vratila	1.00	kom
	9	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Zatezna navrtka vratila	1.00	kom
	10	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Konzola DE strana	1.00	kom
	11	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Nosač aksijalnog ležaja	1.00	kom
	12	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Sprovodno kolo	1.00	kom
	13	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	14	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	15	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	16	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	17	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zaštitna čaura vratila NDE strana	1.00	kom
	18	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	19	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zatezna navrtka vratila	1.00	kom
	20	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Komlet gumenih uložaka za spojnicu	1.00	kom
	21	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zaštitna čaura vratila DE strana	1.00	kom

40000.00	22	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Lezaji –komplet	1.00	kom
	23	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Komplet gumenih zaptivača	1.00	kom
	24	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	25	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	26	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	27	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Konusni prsten sa navrtkom	1.00	kom
	28	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Radijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	29	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Aksijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	30	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	31	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	32	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Radno kolo	1.00	kom
	33	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Ležaj međustepena	1.00	kom
	34	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Tečnost za hlađenje namotaja elektro motora	1.00	kom
	35	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Zaštitna čaura vratila	1.00	kom
	36	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	37	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	38	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Zamjena statora elektro motora	1.00	kom

40000.00	39	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija; P= 22 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, provjera visine dizanja pri nultom protoku, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	40	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Konusni prsten sa navrtkom	1.00	kom
	41	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Aksijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	42	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Radijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	43	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	44	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	45	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Radno kolo	1.00	kom
	46	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Ležaj međustepena	1.00	kom
	47	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Tečnost za hlađenje namotaja elektro motora	1.00	kom
	48	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Zaštitna čaura vratila	1.00	kom
	49	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Rajhem spojnica	1.00	kom
	50	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	51	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	52	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Zamjena statora elektro motora	1.00	kom
	53	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, provjera visine dizanja pri nultom protoku, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	54	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Konusni prsten sa navrtkom	1.00	kom

40000.00	55	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Radijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	56	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Aksijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	57	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	58	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Radno kolo	1.00	kom
	59	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Zaptivni prsten	1.00	kom
	60	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Ležaj međustepena	1.00	kom
	61	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Zaštitna čaura vratila	1.00	kom
	62	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Tečnost za hlađenje namotaja elektro motora	1.00	kom
	63	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Rajhem spojnica	1.00	kom
	64	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	65	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	66	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Zamjena statora elektro motora	1.00	kom
	67	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, provjera visine dizanja pri nultom protoku, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	68	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Radno kolo	1.00	kom
	69	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Ležajevi pumpe i elektro motora - komplet	1.00	kom
	70	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	71	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Čaura vratila	1.00	kom

40000.00	72	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	O-ring gumice/komplet	1.00	kom
	73	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	74	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Premotavanje statora el.motora	1.00	kom
	75	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	76	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Radno kolo	1.00	kom
	77	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	78	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	O-ring gumice/komplet	1.00	kom
	79	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Ležajevi pumpe i elektro motora - komplet	1.00	kom
	80	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	81	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Premotavanje statora el.motora	1.00	kom
	82	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	83	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW	Radno kolo	1.00	kom
	84	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW	Ležajevi pumpe i elektro motora - komplet	1.00	kom
	85	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	86	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW	Čaura vratila	1.00	kom

40000.00	87	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW	O-ring gumice/komplet	1.00	kom
	88	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	89	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW	Premotavanje statora el.motora	1.00	kom
	90	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	91	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zastitna čaura osovine prednja	1.00	kom
	92	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	93	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zatezač ležaja	1.00	kom
	94	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Komplet gumica za spojnicu	1.00	kom
	95	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zatezna čaura osovine zadnja	1.00	kom
	96	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Ležaj 7310 SKF	1.00	kom
	97	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Ležaj NU 310 SKF	1.00	kom
	98	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Komplet gumenih zaptivača	1.00	kom
	99	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	100	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	101	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom

40000.00	102	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Radno kolo	1.00	kom
	103	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	104	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	105	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	106	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Ležajevi	1.00	kom
	107	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	108	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	109	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Zaptivna ploča	1.00	kom
	110	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	111	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	112	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	113	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	114	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	115	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Zaptivni prsten radnoga kola	1.00	kom
	116	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	117	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	118	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Zaptivna ploča	1.00	kom

40000.00	119	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Ležajevi	1.00	kom
	120	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Radno kolo	1.00	kom
	121	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	122	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	123	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Radno kolo	1.00	kom
	124	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	125	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	126	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	127	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Ležajevi	1.00	kom
	128	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	129	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	130	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Zaptivna ploča	1.00	kom
	131	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	132	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	133	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	134	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Radno kolo	1.00	kom

40000.00	135	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	136	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	137	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	138	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Ležajevi	1.00	kom
	139	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	140	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	141	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Zaptivna ploča	1.00	kom
	142	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	143	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	144	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja.	1.00	kom
	145	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Zaštitna čaura vratila NDE strana	1.00	kom
	146	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	147	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Zatezna navrtka vratila	1.00	kom
	148	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Komlet gumenih uložaka za spojnicu	1.00	kom
	149	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Zaštitna čaura vratila DE strana	1.00	kom
	150	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Lezaji –komplet	1.00	kom
	151	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Komplet gumenih zaptivača	1.00	kom

40000.00	152	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	153	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	154	Pumpe za čistu vodu -Pumpa ECMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5 ETM	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	155	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	Radno kolo	1.00	kom
	156	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	O-ring komplet	1.00	kom
	157	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	Odstojna caura	1.00	kom
	158	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	159	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	Elektromotor	1.00	kom
	160	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	161	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	Klin vratila	1.00	kom
	162	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	Klizni ležaj	1.00	kom
	163	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	164	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Radno kolo	1.00	kom
	165	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	166	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Zaptivna ploča	1.00	kom
	167	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Ležajevi elektro motora i pumpe - komplet	1.00	kom
	168	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	O-ring gumice komplet	1.00	kom
	169	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Mehanički zaptivač	1.00	kom

40000.00	170	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Komplet gumenih zaptivki	1.00	kom
	171	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Ulje za hlađenje	1.00	kom
	172	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	173	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	174	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni, provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	175	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Radno kolo	1.00	kom
	176	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	177	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Zaptivna ploča	1.00	kom
	178	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Ležajevi elektro motora i pumpe - komplet	1.00	kom
	179	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	O-ring gumice komlet	1.00	kom
	180	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	181	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Komplet gumenih zaptivki	1.00	kom
	182	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Ulje za hlađenje	1.00	kom
	183	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	184	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom

40000.00	185	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	186	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Radno kolo	1.00	kom
	187	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	188	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	189	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	190	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Ležajevi	1.00	kom
	191	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	192	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	193	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Zaptivna ploča	1.00	kom
	194	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	195	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	196	ABS pumpa za otpadnu vodu AFP 17,9kw	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	197	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1 , P=8.1 kW	Radno kolo	1.00	kom
	198	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1 , P=8.1 kW	Ležajevi pumpe i elektro motora - komplet	1.00	kom
	199	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1 , P=8.1 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	200	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1 , P=8.1 kW	Čaura vratila	1.00	kom
	201	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1 , P=8.1 kW	O-ring gumice/komplet	1.00	kom

40000.00	202	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1 , P=8.1 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	203	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1 , P=8.1 kW	Premotavanje statora el.motora	1.00	kom
	204	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1 , P=8.1 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	205	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Konusni prsten sa navrtkom	1.00	kom
	206	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Radijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	207	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Aksijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	208	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	209	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Radno kolo	1.00	kom
	210	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Zaptivni prsten	1.00	kom
	211	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Ležaj međustepena	1.00	kom
	212	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Zaštitna čaura vratila	1.00	kom
	213	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Tečnost za hlađenje namotaja elektro motora	1.00	kom
	214	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Rajhem spojnica	1.00	kom
	215	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	216	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	217	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Zamjena statora elektro motora	1.00	kom

40000.00	218	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, provjera visine dizanja pri nultom protoku, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	219	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Radno kolo	1.00	kom
	220	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	O-ring komplet	1.00	kom
	221	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Odstojna caura	1.00	kom
	222	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	223	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Elektromotor	1.00	kom
	224	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	225	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Klin vratila	1.00	kom
	226	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Klizni ležaj	1.00	kom
	227	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	228	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Radno kolo	1.00	kom
	229	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	230	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	231	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	232	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Ležajevi	1.00	kom
	233	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	234	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Habajuci prsten radnog kola	1.00	kom
	235	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Zaptivna ploča	1.00	kom
	236	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom

40000.00	237	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	238	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40000.00	1	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Vratilo pumpe	1.00	kom
	2	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Radno kolo	1.00	kom
	3	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Dihtung međustepena	1.00	kom
	4	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Ležaj 6305	1.00	kom
	5	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Ležaj 1307	1.00	kom
	6	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Ležaj 51308	1.00	kom
	7	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Klin	1.00	kom
	8	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Ležajna čaura vratila	1.00	kom

40000.00	9	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Zatezna navrtka vratila	1.00	kom
	10	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Konzola DE strana	1.00	kom
	11	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Nosač aksijalnog ležaja	1.00	kom
	12	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Sprovodno kolo	1.00	kom
	13	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	14	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	15	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	16	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 22 kW H 100m Q 12l/s 1987g	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	17	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zaštitna čaura vratila NDE strana	1.00	kom
	18	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	19	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zatezna navrtka vratila	1.00	kom
	20	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Komlet gumenih uložaka za spojnicu	1.00	kom
	21	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zaštitna čaura vratila DE strana	1.00	kom
	22	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Lezaji –komplet	1.00	kom

40000.00	23	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Komplet gumenih zaptivača	1.00	kom
	24	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	25	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	26	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	27	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Konusni prsten sa navrtkom	1.00	kom
	28	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Radijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	29	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Aksijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	30	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	31	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	32	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Radno kolo	1.00	kom
	33	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Ležaj međustepena	1.00	kom
	34	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Tečnost za hlađenje namotaja elektro motora	1.00	kom
	35	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Zaštitna čaura vratila	1.00	kom
	36	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	37	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	38	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Zamjena statora elektro motora	1.00	kom

40000.00	39	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija; P= 22 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, provjera visine dizanja pri nultom protoku, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	40	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Konusni prsten sa navrtkom	1.00	kom
	41	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Aksijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	42	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Radijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	43	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	44	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	45	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Radno kolo	1.00	kom
	46	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Ležaj međustepena	1.00	kom
	47	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Tečnost za hlađenje namotaja elektro motora	1.00	kom
	48	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Zaštitna čaura vratila	1.00	kom
	49	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Rajhem spojnica	1.00	kom
	50	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	51	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	52	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Zamjena statora elektro motora	1.00	kom
	53	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, provjera visine dizanja pri nultom protoku, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	54	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Konusni prsten sa navrtkom	1.00	kom

40000.00	55	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Radijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	56	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Aksijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	57	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	58	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Radno kolo	1.00	kom
	59	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Zaptivni prsten	1.00	kom
	60	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Ležaj međustepena	1.00	kom
	61	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Zaštitna čaura vratila	1.00	kom
	62	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Tečnost za hlađenje namotaja elektro motora	1.00	kom
	63	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Rajhem spojnica	1.00	kom
	64	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	65	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	66	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Zamjena statora elektro motora	1.00	kom
	67	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, provjera visine dizanja pri nultom protoku, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	68	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Radno kolo	1.00	kom
	69	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Ležajevi pumpe i elektro motora - komplet	1.00	kom
	70	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	71	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Čaura vratila	1.00	kom

40000.00	72	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	O-ring gumice/komplet	1.00	kom
	73	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	74	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Premotavanje statora el.motora	1.00	kom
	75	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	76	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Radno kolo	1.00	kom
	77	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	78	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	O-ring gumice/komplet	1.00	kom
	79	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Ležajevi pumpe i elektro motora - komplet	1.00	kom
	80	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	81	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Premotavanje statora el.motora	1.00	kom
	82	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	83	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW 400V Hmax143m Q 4-13m3/h 2019g	Radno kolo	1.00	kom
	84	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW 400V Hmax143m Q 4-13m3/h 2019g	Ležajevi pumpe i elektro motora - komplet	1.00	kom
	85	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW 400V Hmax143m Q 4-13m3/h 2019g	Mehanički zaptivač	1.00	kom

40000.00	86	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW 400V Hmax143m Q 4-13m3/h 2019g	Čaura vratila	1.00	kom
	87	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW 400V Hmax143m Q 4-13m3/h 2019g	O-ring gumice/komplet	1.00	kom
	88	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW 400V Hmax143m Q 4-13m3/h 2019g	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	89	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW 400V Hmax143m Q 4-13m3/h 2019g	Premotavanje statora el.motora	1.00	kom
	90	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa NKVE 10/14 T MCE55/P, "DAB PUMPS" – Italija, P=5.5 kW 400V Hmax143m Q 4-13m3/h 2019g	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	91	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zastitna čaura osovine prednja	1.00	kom
	92	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	93	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zatezač ležaja	1.00	kom
	94	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Komplet gumica za spojnicu	1.00	kom
	95	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zatezna čaura osovine zadnja	1.00	kom
	96	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Ležaj 7310 SKF	1.00	kom
	97	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Ležaj NU 310 SKF	1.00	kom
	98	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Komplet gumenih zaptivača	1.00	kom
	99	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	100	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom

40000.00	101	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	102	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Radno kolo	1.00	kom
	103	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	104	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	105	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	106	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Ležajevi	1.00	kom
	107	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	108	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	109	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Zaptivna ploča	1.00	kom
	110	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	111	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom

40000.00	112	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW Qmax 100m3 Hmax 38m 400/695V 2003g	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	113	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	114	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	115	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Zaptivni prsten radnoga kola	1.00	kom
	116	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	117	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	118	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Zaptivna ploča	1.00	kom
	119	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Ležajevi	1.00	kom
	120	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Radno kolo	1.00	kom
	121	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	122	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-3-ME140/4"ABS " Švedska; P1 = 16.1 KW,P2=14kw, Qmax 577m3 Hmax 20,8m 2008g	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	123	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Radno kolo	1.00	kom

40000.00	124	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	125	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	126	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	127	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Ležajevi	1.00	kom
	128	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	129	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	130	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Zaptivna ploča	1.00	kom
	131	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	132	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	133	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	134	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Radno kolo	1.00	kom
	135	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	136	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	137	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	138	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Ležajevi	1.00	kom

40000.00	139	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	140	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	141	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Zaptivna ploča	1.00	kom
	142	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	143	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	144	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kWQmax 89m3 Hmax 20.3m 400V 2003g	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja.	1.00	kom
	145	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Zaštitna čaura vratila NDE strana	1.00	kom
	146	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	147	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Zatezna navrtka vratila	1.00	kom
	148	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Komlet gumenih uložaka za spojnicu	1.00	kom
	149	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Zaštitna čaura vratila DE strana	1.00	kom
	150	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Lezaji –komplet	1.00	kom
	151	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Komplet gumenih zaptivača	1.00	kom
	152	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	153	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom

40000.00	154	Pumpe za čistu vodu -Pumpa EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7,5ETM 400V Ebara 7.5kw Hmax 103m Q 170l/s	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	155	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	Radno kolo	1.00	kom
	156	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	O-ring komplet	1.00	kom
	157	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	Odstojna caura	1.00	kom
	158	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	159	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	Elektromotor	1.00	kom
	160	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	161	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	Klin vratila	1.00	kom
	162	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	Klizni ležaj	1.00	kom
	163	Vertikalna centrifug. pumpa VCV 100/10T 5,5KW Q 0.5-1.5l/sm br755910 400V	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	164	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Radno kolo	1.00	kom
	165	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	166	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Zaptivna ploča	1.00	kom
	167	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Ležajevi elektro motora i pumpe - komplet	1.00	kom
	168	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	O-ring gumice komplet	1.00	kom

40000.00	169	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	170	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Komplet gumenih zaptivki	1.00	kom
	171	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Ulje za hlađenje	1.00	kom
	172	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	173	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	174	KSB pumpa za otpadne vode 2019g Sewatec K 300-505G 3EN 400V 200KW Q 387 l/s H 31.60m SNr 388778	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni, provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	175	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Radno kolo	1.00	kom
	176	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	177	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Zaptivna ploča	1.00	kom
	178	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Ležajevi elektro motora i pumpe - komplet	1.00	kom
	179	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	O-ring gumice komplet	1.00	kom
	180	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	181	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Komplet gumenih zaptivki	1.00	kom
	182	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Ulje za hlađenje	1.00	kom
	183	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	184	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom

40000.00	185	KSB pumpa za otpadne vode 2016g Sewabloc D 150-315GK 400V 30KW SNr 345 708 Q 93,71l/s H 18,68m	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	186	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Radno kolo	1.00	kom
	187	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	188	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	189	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	190	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Ležajevi	1.00	kom
	191	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	192	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	193	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Zaptivna ploča	1.00	kom
	194	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	195	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom

40000.00	196	ABS AFP(K)2045.2ME160/4 pumpa za otpadnu vodu P1=17,9KW P2=16KW Qmax 618m3 Hmax 22m 2008g U400/695V	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	197	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1/7 , P=8.1 kW H 78m Q25m3/h 2002g	Radno kolo	1.00	kom
	198	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1/7 , P=8.1 kW H 78m Q25m3/h 2002g	Ležajevi pumpe i elektro motora - komplet	1.00	kom
	199	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1/7 , P=8.1 kW H 78m Q25m3/h 2002g	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	200	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1/7 , P=8.1 kW H 78m Q25m3/h 2002g	Čaura vratila	1.00	kom
	201	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1/7 , P=8.1 kW H 78m Q25m3/h 2002g	O-ring gumice/komplet	1.00	kom
	202	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1/7 , P=8.1 kW H 78m Q25m3/h 2002g	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	203	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1/7 , P=8.1 kW H 78m Q25m3/h 2002g	Premotavanje statora el.motora	1.00	kom
	204	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna centrifugalna pumpa Vogel MP.B65.1/7 , P=8.1 kW H 78m Q25m3/h 2002g	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni i provjeru saosnosti pumpe i elektro motora, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	205	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Konusni prsten sa navrtkom	1.00	kom
	206	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Radijalni ležaj elektromotora	1.00	kom
	207	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Aksijalni ležaj elektromotora	1.00	kom

40000.00	208	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	209	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Radno kolo	1.00	kom
	210	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Zaptivni prsten	1.00	kom
	211	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Ležaj međustepena	1.00	kom
	212	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Zaštitna čaura vratila	1.00	kom
	213	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Tečnost za hlađenje namotaja elektro motora	1.00	kom
	214	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Rajhem spojnica	1.00	kom
	215	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	216	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	217	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Zamjena statora elektro motora	1.00	kom
	218	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa Lowara Z621/13-SD P=11kw H 150m Q 9-30m3/h 2003g	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, provjera visine dizanja pri nultom protoku, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	219	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Radno kolo	1.00	kom
	220	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	O-ring komplet	1.00	kom
	221	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Odstojna caura	1.00	kom
	222	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom
	223	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Elektromotor	1.00	kom
	224	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	225	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Klin vratila	1.00	kom
	226	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Klizni ležaj	1.00	kom

40000.00	227	elektrokovina 1,4KW VC 55 T3	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Mjerenje parametara rada pumpnog agregata, mjerenje vibracija u karakterističnim tačkama u dvije međusobno upravne ravni, kao i izradu izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
	228	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Radno kolo	1.00	kom
	229	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Mehanički zaptivač	1.00	kom
	230	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Zaptivni prsten radnog kola	1.00	kom
	231	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	O-ring gumice, komplet	1.00	kom
	232	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Ležajevi	1.00	kom
	233	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Ulje za hladjenje	1.00	kom
	234	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Habajući prsten radnog kola	1.00	kom
	235	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Zaptivna ploča	1.00	kom
	236	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Popravka pumpnog dijela	1.00	kom
	237	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Premotavanje statora el. Motora	1.00	kom

40000.00	238	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu voduABS AFP 0841.1-M13/6-"ABS" Švedska, P= 1.8kW Qmax 89m3 Hmax 4.4m U 400V 2003g	Servisni pregled pumpnog agregata koji obuhvata: Izvlačenje pumpnog agregata i vizuelna kontrola hidraulike pumpe, mjerenje radnih parametara pumpnog agregata, mjerenje otpornosti izolacije namotaja, izrada izvještaja sa foto dokumentacijom.	1.00	kom
----------	-----	--	--	------	-----

Izvještaj generisan 20.03.2025 10:06