

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска бр. 13

Број: 12.01.

Београд,

7623/8-2021

15-01-2021

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/0848/2020 (ЈАНА 621/2020) за набавку добара: „Таложник-Израда таложника и монтажа опреме”, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У обрасцу структуре цене (ОСЦ) на страни 90/168 на позицији 1.2.2.1 пише:

„Уградња разводног ормана СЕТ УГИЧНИЦА (SU-**) израђен од вишенаменског ПВЦ ормана који се опрема следећом опремом:”

Да ли је за горе наведену позицију обавеза Наручиоца да испоручи орман’?

Ако је обавеза Извођача да овај разводни орман угради, онда молимо Наручиоца да на позицији дода количину и јединицу мере како бисмо могли уписати цену уградње овог разводног ормана.

ОДГОВОР 1:

Обавеза понуђача је да испоручи повезан ораман и угради га на тражену позицију.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, Образац 2-Образац структуре цене у делу ПРОЈЕКАТ: ELEKTRO ПРОЈЕКАТ 33/15-04-RT/E-00, 33/15-04-RT/ES-00, 33/15-05-RT/EM-00, 33/15-07-RT/PZ-00, 1.2.2 SET UTIČNICA, позиција: 1.2.2.1.

ПИТАЊЕ 2:

У обрасцу структуре цене (ОСЦ) на страни 90/168, на позицији 1.2.2.1.8 пише:

„Сетови утичница се постављају на висини 1,5 т” и количина „комплет 2 .

Шта је садржај једног комплекта сета утичница? Молимо ближи опис.

Да ли се сетови утичница постављају у разводном орману или на зид, на висини од 1,5 метар?

ОДГОВОР 2:

Сет утичница садржи:

Servisna utičnica "šuko" , 16A, 1P+N+PE, IP44

Servisna utičnica trofazna "OG" , 16A, 3P+N+PE, IP44

Servisna utičnica "PK" , 32A, 3P+N+PE, IP44

Наведене утичнице се постављају у орман из позиције 1.2.2.1. на висини од 1,5m.

ПИТАЊЕ 3:

Да ли се у обрасцу структуре цене (ОСЦ) на страни 90/168, на позицијама 1.2.2.1.1 до 1.2.2.1.8, подразумева испорука и уградња наведене опреме?

ОДГОВОР 3:

Да. Подразумева се испорука и уградња на позицијама од 1.2.2.1 до 1.2.2.1.8.
Наручилац је у Другој измени конкурсне документације која је објављена на Порталу ЈН 11.01.2021. године, у Обрасцу 2- Образац структуре цене додао напомену: "- Свака позиција у оквиру Обрасца структура цене која у себи садржи опрему, обухвата испоруку и уградњу."

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Доставити:
-Архиви

Комисија за
ЈН/4000/0848/2020 (ЈАНА 621/2020)

